



«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Merethe Kleiven, 61266083

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon med Kongsvinger kommune og GIVAS IKS gjeldende Kongsvinger renseanlegg og avløpsnett

Kontrollnummer: 2021.341.I.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Lars Helge Aasvestad (Enhetsleder næring og miljø)

Hanne Rolsdorph (Daglig leder GIVAS IKS)

Fra Statsforvalteren i Innlandet:

Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Rune Lund (Leder for miljø og samfunn)

Andreas Fuglum (Fagleder kommunalteknikk)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Innlandet:

Merethe Kleiven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon med Kongsvinger kommune og GIVAS IKS gjeldene Kongsvinger renseanlegg og avløpsnett (inkludert avløpsnettet (Skyrud) som går til Skarnes ra) den 27.08.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Rapportering til staten er ikke i henhold til utslippstillatelsen

Anmerkninger:

Resipientovervåkingen er mangelfull

Vurderingene som gjøres i forbindelse med nye påslipp til det kommunale avløpssystemet bør forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19.10.2021	Anders Waldemar Olsen	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør
	Statsforvalteren i Innlandet	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GIVAS IKS AVD AVLØP	
Organisasjonsnr.: 989352385	Eies av: 989016245
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Kongsvinger renseanlegg og avløpsnett (Skyrud) i Skarnes RA	Anleggsnr.: 3401.0088.01
Kommune: Kongsvinger	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Offentlig avløpsnett	
Tillatelse gitt: 07.12.2016	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes, samt den overordnede styringen og planleggingen av avløpssystemene i kommunen. Inspeksjonen inngår også i Statsforvalterens tilsynsaksjon for avløpssystem som er en nasjonal tilsynsaksjon i 2021 initiert av Miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Overordnet planlegging

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Kongsvinger kommune og GIVAS IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken må det innen **1. desember 2021** sendes en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber om at det også sendes inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, og hvordan den vil bli fulgt opp.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til Kongsvinger kommune den 30. juni 2021. Kongsvinger kommune skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kongsvinger kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Rapportering til staten er ikke i henhold til utslippstillatelsen.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) § 11-5 og 14-15, samt utslippstillatelsen (2016.0927.T) pkt. 12.1 og 12.2.

Kommentarer:

Virksomheten skal i henhold til utslippstillatelsens pkt 12.1 og 12.2, samt forurensningsforskriftens § 11-5 og 14-15 årlig rapportere avløpsdata og opplysninger om avløpssystemet til staten. Statsforvalteren får årlig egenkontrollrapport via Altinn, samt en årsrapport fra driftsassistansen i Hedmark. I all hovedsak rapporteres det i henhold til krav, men det finnes noen punkter som eksempelvis ledningsnettets virkningsgrad som ikke er rapportert. Vi oppfordrer derfor virksomheten til å gå igjennom tillatelsens pkt. 12 og sikre at de punktene som skal rapporteres blir inkludert ved neste årlige rapportering.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Resipientovervåkingen er mangelfull.

Kommentarer:

GIVAS IKS har i henhold til utslippstillatelsens pkt. 7.1 og 7.2 krav om resipientovervåking. Vi har forståelse for at formuleringen av pkt. 7.1 tillatelsen kan tolkes dit hen at Kongsvinger renseanlegg ikke faller inn under dette kravet. Kongsvinger kommune er en del av vannområdets overvåkningsarbeid i henhold til vannforskriften og dekker derfor delvis noe av resipientovervåkingen i henhold til vannforskriften. Men, utslippspunkter fra renseanlegg og ledningsnett er ikke vurdert ved utarbeidelse av overvåkningsprogrammet og Statsforvalteren anser at GIVAS IKS bør forbedre sin etterlevelse av pkt. 7 i tillatelsen.

Anmerkning 2

Vurderingene som gjøres i forbindelse med nye påslipp til det kommunale avløpssystemet bør forbedres

Kommentarer:

I forbindelse med nye påslipp til kommunalt avløpssystem gjør GIVAS IKS en vurdering av renseanleggets kapasitet. Det gjøres derimot ingen vurdering opp mot utslippstillatelsens ramme for antall pe (BOF₅) renseanlegget kan ta imot. Dette bør også legges inn som en standardparameters om vurderes i denne sammenheng, i tillegg til blant annet renseanleggets hydrauliske kapasitet og renseresultat.

8. Andre forhold

Kongsvinger renseanlegg skal oppgraderes for å kunne overholde sekundærrensekravet i forurensningsforskriftens § 14-6. Dette innebærer at virksomheten må søke Statsforvalteren om en ny utslippstillatelse for anlegget. Eksisterende utslippstillatelse for Kongsvinger renseanlegg er en del av en felles tillatelse for alle renseanleggene som er underlagt GIVAS IKS. Vi anser ikke dette hensiktsmessig og mener, i tråd med føringer fra miljødirektoratet, at det bør gis én tillatelse per tettbebyggelse (definert i NS-9426) eller kommune. Dette vil innebære at GIVAS IKS vil få tillatelser der hver av disse regulerer kapittel 14 renseanlegg og ledningsnett innen en gitt kommune.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forurensningsloven § 7 (forurensningsforbudet), § 11 (utslippstillatelse)
- Forurensningsforskriften, kapittel 11 og 14
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)

Mottakerliste:

Kongsvinger kommune	Postboks 900	2226	KONGSVINGER
GIVAS IKS AVD AVLØP	Otervegen 9	2211	KONGSVINGER