



ASKØY KOMMUNE  
Klampavikvegen 1  
5300 Kleppestø

Saksbehandler:  
Britt Solheim

## Rapport fra inspeksjon ved Askøy kommune

Kontrollnummer: 2021.078.I.SFVL

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Anton Bøe

Trude Bjørkås

Frank- Ove Åmodt

*Fra Statsforvalteren i Vestland:*

Sissel Storebø

Britt Solheim

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon i Askøy kommune 6. oktober 2021. Rapporten som ble sendt ut 11. oktober 2021 er revidert på bakgrunn av tilbakemelding fra Askøy kommune den 22. oktober 2021. Rapporten er å anse som endelig.

Statsforvalteren i Vestland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Rensekravene er ikke oppfylt for Søre Askøy tettbebyggelse

#### Anmerkninger:

- Kommunen mangler registreringer for ytre miljø i nytt styringssystem

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Britt Solheim  
senioringeniør

Sissel Storebø  
seksjonsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Askøy kommune avløp	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 973960636	<b>Eies av:</b> 974774593
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 37.000 – Oppsamling og behandling av avløpsvann	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Avløpsrenseanlegg i Søre Askøy tettbebyggelse	<b>Anleggsnr.:</b> 1247.0063.01
<b>Kommune:</b> Askøy	<b>Fylke:</b> Vestland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 12.03.2021	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som et oppfølgingstilsyn 6. oktober 2021 etter flerdagstilsyn 11. og 12. desember 2019 med avløpshåndteringen i Askøy kommune. Avvikene som ble gitt i rapport 2019.013.R.FMVL ble gjennomgått. Tilsynet omfattet også hvordan Askøy kommune jobber for å overholde frister gitt i ny utslippstillatelse av 12. mars 2021.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Krav i tillatelsen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Vi har ikke satt krav om tilbakemelding etter tilsynet. Tilsynet er avsluttet. Statsforvalteren vil følge opp kommunes arbeid med å overholde krav i utslippstillatelsen av 12. mars 2021 i egen sak.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 1. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Rensekravene er ikke oppfylt for Søre Askøy tettbebyggelse

#### **Avvik fra:**

- Forurensningsforskriften § 14-17
- Forurensningsloven § 7

#### **Kommentarer:**

Askøy kommune har ikke oppnådd kravet om sekundærrensing i Søre Askøy tettbebyggelse.

For Søre Askøy tettbebyggelse gjelder § 14-8. Utslipp til mindre følsomt område. Tettbebyggelsen oppnår ikke renskravene i dag, og kommunen er dermed i brudd med forurensingsforskriften.

Avviket lukkes når alt avløpsvann fra avløpsanlegg større enn 50 personekvivalenter, pe i tettbebyggelsen gjennomgår sekundærrensing innen fristen 31. desember 2027 gitt i tillatelsen av 12. mars 2021.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Kommunen mangler registreringer i nytt styringssystemet for data for ytre miljø.

#### Kommentarer:

Askøy kommune har tatt i bruk nytt styringssystem, Compilo fra september måned i år. Risikovurderinger, rutiner og handlingsplaner blir nå registrert fortløpende i Compilo. Arbeidet er ikke ferdig, men det er planlagt å være oppdatert ved utgangen av året.

## 8. Andre forhold

I tillatelsen er det krav om at utslipp 20.05 Skiftesvik sitt midlertidige utslipp skal opphøre høsten 2021. Dersom det viser seg at denne perioden med midlertidige utslipp må forlenges, må kommunen søke Statsforvalteren om dette så snart som mulig.

Ifølge kommunen er hovedplan avløp med framdriftsplan for avløpsutbyggingen klar. Godkjennelse i kommunestyret gjenstår.

Vi viser til krav i tillatelsen, der fristene ikke er utgått ennå, men der kommunen må søke om utsatt frist med begrunnelse dersom fristene ikke kan overholdes. Dette gjelder følgende:

- Vurdere behov for rensing av overvann, punkt 3.1.2
- Innføre systematisk kartlegging av utlekking fra ledningsnett, punkt 3.1.2
- Oversende ny helhetlig handlingsplan for kommunens avløpssystem 2.6.2
- Sende forslag til oppdatert overvåkingsprogram, punkt 9.1