



HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET
Postboks 2160
5504 Haugesund

Saksbehandler:
Sissel Berntsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved avløpssektoren i Haugesund kommune, Kontrollnummer: 2021.297.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Toril Steinsvik

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Sissel Berntsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Lars Steinsvik
Mette Vikse
Sigurd Rosshaug
Svein Magnus Tveit
Kåre Johannesen
Helene Ness

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Rogaland:
Mariann Størksen
Susanne Bøe

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved avløpssektoren i Haugesund kommune den 05.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 1 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Kommunen har et vedlikeholdsetterslep på avløpsnett

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. desember 2021	Sissel Berntsen	Mariann Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Haugesund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HAUGESUND KOMMUNE	
Organisasjonsnr.: 974575973	Eies av: 920053157
Bransjenr. (NACE-kode):	

Kontrollert enhet

Navn: Avløpssektoren Haugesund kommune	Anleggsnr.: 1106.0057.01
Kommune: Haugesund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 7. januar 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets nasjonale tilsynsaksjon for kommunale avløpssystem. Mål for aksjonen er ansvarliggjøring av kommuneledelse, da det er viktig at de som skal ta beslutninger i kommunen har kunnskap om renskapasitet og krav i tillatelser og forskrifter for avløpssektoren.

Tilsynsaksjonen skal også kontrollere at kommunene tar sitt ansvar for at hele det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldende tillatelser, og at det er etablert rutiner som sikrer at kravene overholdes over tid. Kommunene skal ikke legge opp til økte utslipp av kommunalt avløpsvann uten at renskapasiteten økes tilsvarende.

Inspeksjonstema

- Organisering av avløp i kommunen
- Planer og styringsdokument
- Drift og vedlikehold
- Utslippskontroll
- Overløp
- Risikovurdering
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avløpssektoren i Haugesund kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Avløpssektoren i Haugesund kommune innen 1. juli 2021 eller senest etter politisk godkjenning av ny hovedplan VA 2022 - 2025, sende over en plan som viser hvordan det arbeides med vedlikeholdsetterslepet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Sissel Berntsen.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 27 100,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Kommunen har et vedlikeholdsetterslep på avløpsnett.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser § 14-5. Avløpsnett

Kommentarer:

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

- a. Avløpsvannets mengde og egenskaper
- b. Forebygging av lekkasjer og
- c. Begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
- d.

Kommunen henviste under tilsynet til en saneringsplan for overvann i sentrum i 2012/2013 og at sentrumsnære strøk ikke har blitt prioritert de siste 10 årene, imidlertid har det vært mindre reparasjons- og rehabiliteringsprosjekter. Det har vært noen større prosjekter i sentrumsnære like nord for Haugesund sentrum, og Storasundgata/Spannavegen-prosjektet like sør for sentrum. Kommune opplyste at en stor andel over 40 % av fellesledninger spillvann/overvann ligger komplekst til i store deler av Haugesund sentrum og sørlig del av byen. I tillegg har fellesledningene for avløp stor andel fremmedvann. Fornyelsesraten på avløpsnett i Haugesund kommune er oppgitt til 0,6 % årlig utskiftning, Dette er ikke en bærekraftig ledningsnettfornyelse og for lav til å holde tritt med ordinært forfall på ledningsnett.

Kommunen opplyste under tilsynet at utskiftningsbehovet på ledningsnett i kommunen helt klart skal økes kraftig ut ifra dagens nivå, og gjerne opp mot og over, nasjonalt nivå for å ta igjen noe av etterslepet.

Som tilbakemelding på avviket vil Statsforvalteren se en må Avløpssektoren i Haugesund kommune innen 1. juli 2021 eller senest etter politisk godkjenning av ny hovedplan VA 2022 - 2025, sende over en plan som viser hvordan det arbeides med vedlikeholdsetterslepet.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger ved dette tilsynet.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Det ble fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold.