



MOLDE VANN OG AVLØP KF
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Molde Vann og Avløp KF - Inspeksjonsrapport 2021.011.R.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra tilsyn gjennomført 28. og 29. oktober hos Molde vann og avløp KF. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bjarte Koppen

Torild Stubø

John Arve Brødreskrift

Lars Petter Kjerstad

Ole Kristoffer Østigård

Heidi Iren Røyarhus

Stein Rønning

Linn Andrea Løseth og

Eirik Heggemsnes

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Gunnhild Liva Austvoll

Christian Dahl

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik og gav ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avviket gjelder:

1. Manglende tilknytning av boligområde Djupdalen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Molde vann og avløp KF må innen 1.3.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Gunnhild Liva Austvoll
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Molde Vann og Avløp KF	Anleggsnummer: 1502.0047.01 og 1502.0048.01
Bedriftsnr. for underenheten: 990695997	Eies av (organisasjonsnr.): 986856692
Kommune: Molde kommune	Anleggsaktivitet: Kloakk- og renovasjonsvirksomhet
Kontrollnummer: 2011.011.R.SFMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 15.02.2012	Tillatelse sist oppdatert: 09.07.2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsregelverket overholdes. Tilsynet er en del av den landsdekkende avløpsaksjonen i regi av Miljødirektoratet. Formålet med aksjonen er å kontrollere at kommunen tar et ansvar for at det samla avløpssystemet er i samsvar med regelverk og tillatelse.

Tema for inspeksjonen var:

- Overordnet styring og planlegging
 - Oversikt over tilstand og regelverk/myndekrav etter forurensningsregelverket
 - Plan legging og styring
 - Rutiner for avvikshandtering
- Utslippskontroll
 - Ledningsnett
 - Tilstand og fornyingsbehov
 - Overløp og lekkasjer
 - Renseanlegg
 - Prøvetakning
- Rapportering til staten

Rapporten dreier seg om avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:



Avvik 1

Manglende tilknytning av boligområde Djupdalen

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensingsloven for Molde vann og avløp KF til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelsen Molde by i Molde kommune. Punkt 2.3.1

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 14

Kommentarer:

Molde vann og avløp KF har jobbet med en ny hovedplan for avløp, denne skisserer at tilknytning av boligområdet Djupdalen - Kringstad skal være gjennomført 2022-24. Dette er i strid med tillatelsen punkt 2.3.1 som har satt krav om tilknytning av boligområdet Djupdalen innen 31.12.2020. I dag er utslippet fra Djupdalen et direkteutslipp, kommunen må sikre at utslippeene ikke økes i områder hvor det ikke er godkjent rensing.

Vi oppfordrer med bakgrunn i dette at Molde vann og avløp KF tar alle vilkår i tillatelsen inn i sine styringssystem.

4. Andre forhold

Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Andre forhold ved Molde vann og avløp KF som Statsforvalteren vil omtale:

Avløpsaksjonen har vært en omfattende aksjon og vi har mottatt mye dokumentasjon fra kommunen. Vårt totale inntrykk er at Molde vann og avløp KF har system og jobber godt innenfor fagfeltet. Det er utarbeidet ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2022-2030, denne omhandler hele kommunen etter sammenslåingen med Midsund og Nesset.

Det jobbes med oppdatering av ROS-analyser for avløp som vil bli en del av plandokumentene til Molde vann og avløp KF. Vi har inntrykk av at virksomheten har godt samarbeid med andre enheter i kommunen.

Molde vann og avløp KF jobber bra med avvikshåndtering og er bevisste på de utfordringen som er ved overholdelse av renskravet til RA2 Nøisomhed.

5. Oppfølging etter tilsynet

Molde vann og avløp KF har plikt å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Molde vann og avløp KF innen 1.3.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.



Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2012/591

6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet i brev datert 4.10.2021 at Molde vann og avløp KF vil bli ilagt et gebyr på kr 50 700 for tilsynet, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer sats 5. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningslova) med forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Molde vann og avløp KF til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelsen Molde by i Molde kommune.