



Midtre Gauldal kommune  
Rørosveien 11  
7290 Støren

Saksbehandler:  
Anette Pettersen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Moøya renseanlegg – Midtre Gauldal kommune

**Kontrollnummer: 2021.062.I.SFTL**

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Marit Kristin Krogstad – avd.ing. vann og avløp  
Morten Langlete – driftsoperatør  
John Inge Rogstad - driftsoperatør  
Per Stolpnes - driftsoperatør  
Steinar Reinkind – enhetsleder eiendom og kommunalteknikk  
Alf-Petter Tenfjord - Kommunedirektør

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag*

Anette Pettersen  
Torill Espedal  
Marit Lorvik

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Moøya renseanlegg – Midtre Gauldal kommune den 27.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

### Avvik:

- Midtre Gauldal kommune mangler en plan for systematisk og helhetlig planlegging på avløpsområdet. (Hovedplan/temaplan etc.)
- Midtre Gauldal kommune mangler en skriftlig miljørisikovurdering på avløpsområdet

### Anmerkninger:

- Kommunen har mangler i sine skriftlige rutiner
- Kommunen har et forbedringspotensial på avviksbehandling, og må sikre at avvikene følges opp uavhengig hvilket system de registrerer i.
- Kommunen mangler helhetlig oversikt over ledningsnett

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

5.11.2021	Anette Pettersen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Trøndelag	

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Midtre Gauldal kommune - administrasjon	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974623102	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Moøya avløpsrenseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 5027.0018.01
<b>Kommune:</b> Midtre Gauldal	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 11.11.1996	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

### Inspeksjonsteam

- Oversikt over overordnet tilstand og regelverk
- Planlegging og styring
- Organisering og kompetanse
- Ledningsnett og renseanlegg
- Rapportering til staten

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Midtre Gauldal kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Midtre Gauldal kommune innen **20. desember 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en tidfestet forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/6790.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Midtre Gauldal kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Midtre Gauldal kommune mangler en plan for systematisk og helhetlig planlegging på avløpsområdet (hovedplan/temaplan etc.).

##### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4, 6 og 7.

##### **Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften § 5 skal virksomheten «fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet» (pkt. 4), «ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt» (pkt. 5) og «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» (pkt. 6).

Under tilsynet redegjorde kommunen for planene de har for arbeid med en hovedplan vann og avløp. Tidligere har det vært utarbeidet planer med fokus på vann, mens avløpsarbeidet har vært

preget av mindre helhetlig planlegging. Kommunen har løst de problemene som har oppstått på avløpssiden fortløpende, men det har manglet systematikk i arbeidet.

Kommunens miljørisikovurdering på avløpsfeltet (se avvik 2) bør danne grunnlaget for tiltakene som presenteres i den kommende hovedplanen.

## **Avvik 2**

Midtre Gauldal kommune har ikke utarbeidet en miljørisikovurdering for avløpsområdet.

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften §5, punkt 6.

### **Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (jf. §5, punkt 6).

Under inspeksjonsdagen kom det fram at Midtre Gauldal kommune ikke har utarbeidet en miljørisikovurdering/risiko- og sårbarhetsanalyse for det samlede avløpssystemet i kommunen.

Gjennom en miljørisikovurdering skal kommunen kunne beskrive og vurderer ulike risikoområder som renseanlegg, tilknyttet ledningsnett, overløp, hydraulisk belastning, utslipp, forhold i berørt resipient etc. En risikovurdering må være så områdespesifikk og konkret som mulig for de enkelte avløpsområdene. Kommunen vil dermed ha et langt bedre grunnlag å legge til grunn for prioriteringene av tiltak på avløpsfeltet, og til arbeidet med hovedplan vann og avløp (se også kommentarer til avvik 1).

## **7. Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

Kommunen har mangler i sine skriftlige rutiner.

### **Kommentarer:**

Kommunen kunne ikke legge fram skriftlige rutiner for eksempelvis utarbeidelse av miljørisikovurdering, samarbeid på tvers av etatene /avdelingene for å sikre god dialog og kunnskapsflyt, registrering og oppfølging av avvik med tanke på hva skal defineres som avvik knytta til ytre miljø, hvordan sikre oppfølging av avvik og melding av drifts- og utslippsavvik til kommuneledelsen.

### **Anmerkning 2**

Kommunen har forbedringspotensial på avviksbehandling, og må sikre at avvikene følges opp uavhengig hvilket system de registrerer i.

### **Kommentarer:**

Under inspeksjonsdagen kom det fram at driftsforstyrrelser som eksempelvis tilstopping på nett, overløp, tekniske problem på renseanlegg loggføres i systemet Gemini. HMS-avvik/systemavvik føres i det nye systemet Compilo. Det er ingen forbindelse mellom de to systemene. I Compilo er det tradisjonell oppfølging av avvik (melding til leder osv.), mens i Gemini blir avvikene kun rettet

opp uten noen videre melding. Kommunen må sikre seg at gjentakende driftsforstyrrelser også blir fulgt opp på en slik måte at gjentakende avvik blir oppdaget.

### **Anmerkning 3**

Kommunen mangler helhetlig oversikt over ledningsnett.

### **Kommentarer:**

Kommunen bruker systemet Gemini for å holde oversikt over ledningsnett. Alt av informasjon om nye ledninger legges inn, men det mangler ifølge kommunen informasjon om noe av det eldre ledningsnett. God oversikt over alder og tilstand på ledningene i kommunen vil gi bedre grunnlag for prioritering av sanering/oppgradering, og bidra til kunnskap om eventuelle problemområder

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren