



LEVANGER KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING  
Postboks 130  
7601 Levanger

Saksbehandler:  
Anette Pettersen

**Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Levanger sentrum Havna renseanlegg**  
**Kontrollnummer: 2021.074.I.SFTL**

**Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Bjørn Sandvik  
Per Kåre Brenne  
Gisle Hoberg  
Hallvard Abildsnes  
Trude Nøst

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag*  
Anette Pettersen  
Torill Espedal  
Marit Lorvik

**Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Levanger sentrum Havna renseanlegg den 05.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Egenrapport til Statsforvalteren mangler beregning av antall pe tilført til renseanlegget

Anmerkninger:

- Kommunen bør gjøre en vurdering av kapasiteten på Havna renseanlegg

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

11.11.2021	Anette Pettersen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Trøndelag	

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> LEVANGER KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974777762	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Levanger sentrum Havna renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 5037.0051.01
<b>Kommune:</b> Levanger	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 26. februar 2009	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattende av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

### Inspeksjonstema

- Oversikt over overordnet tilstand og regelverk
- Planlegging og styring
- Organisering og kompetanse
- Ledningsnett og renseanlegg
- Rapportering til staten
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Levanger kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Levanger kommune innen **20. desember 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en tidfestet forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/6897.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Levanger kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Egenrapport til Statsforvalteren mangler beregning av antall pe tilført til renseanlegget

##### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5, punkt 7, forurensningsforskriften §11-5 og 14-15, tillatelsen punkt 12.

##### **Kommentarer:**

Under tilsynet kom det frem at Levanger kommune ikke beregner tilførsel til Havna renseanlegg i antall pe. Dette skal beregnes og leveres med kommunens egenrapport hvert år. Tilførsel i antall pe er viktig å beregne for å ha oversikt over belastningen på anlegget, se også kommentarer til anmerkningen. Vi viser også til årsrapport fra driftsassistansen, der tilførsel er beregnet.

## 7. Anmerkninger

### Anmerkning 1

Kommunen bør gjøre en vurdering av kapasiteten på Havna renseanlegg

#### Kommentarer:

Havna renseanlegg har en dimensjonerende kapasitet på 17 700 pe. Belastningen var i 2019 på 23 330 pe og 20 227 pe, ifølge beregninger gjort av datasystemet ved innlevering av egenrapporten. Kommunen har ikke beregnet tilførsel i pe selv. Ut fra informasjonen som ble gitt under tilsynet og i egenrapporten ser det ut som Havna renseanlegg er overbelastet. Kommunen bør gjøre en vurdering av om det må gjøres tiltak, også sett i lys av strengere håndheving av rensekrav (ev. sekundærrensing) på sikt.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren