



Meråker kommune
Rådhusgata 7
7530 Meråker

Saksbehandler:
Anette Pettersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Meråker renseanlegg – Meråker kommune

Kontrollnummer: 2021.065.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Thomas Røe – enhetsleder vei, vann og avløp
Jan Svebakk – formann, driftsoperatør vann og avløp
Mai Brit Græsli – driftsoperatør vann og avløp
Bjørn Cato Størseth - driftsoperatør vann og avløp
Geir Florholmen - driftsoperatør vann og avløp
Anne Marie Haneborg – sektorsjef kommunal utvikling
Eva Lien – HMS koordinator
Arne Ketil Auran - kommunedirektør

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Anette Pettersen
Andreas Wæhre
Marit Lorvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Meråker renseanlegg den 12. november 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Kommunen bruker overløp for å avlaste renseanlegget i store nedbørsperioder
- Prøvene fra avløpsanlegget tas ikke akkreditert
- Meråker renseanlegg er overbelastet, og har problemer med å overholde rensekravet for fosfor

Anmerkninger:

- Kommunen har forbedringspotensial på avviksbehandling, og må sikre at avvikene følges opp uavhengig hvilket system de registrerer i.
- Kommunen mangler oversikt over miljøtilstand i de mindre resipientene der det går ut overløp.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Meråker kommune sektor for kommunal utvikling	
Organisasjonsnr.: 974777649	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Meråker renseanlegg	Anleggsnr.: 5034.0007.01
Kommune: Meråker	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Avløpsnett- og rensing	
Tillatelse gitt: 17.01.2007	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

Inspeksjonstema

- Oversikt over overordnet tilstand og regelverk
- Ledningsnett og renseanlegg
- Planlegging og styring
- Rapportering til staten
- Organisering og kompetanse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Meråker kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Meråker kommune innen

10. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en tidfestet forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/6876.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova).

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Meråker kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Kommunen bruker overløp for å avlaste renseanlegget i store nedbørsperioder

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §14-5 og § 14-10, tillatelsen punkt 5.

Kommentarer:

Under tilsynet kom det frem at Meråker kommune velger å stenge enkelte pumpestasjoner ved store nedbørsmengder, og la det gå i overløp, for å senke den hydrauliske belastningen på renseanlegget. Dette fører til at noen av overløpene er i drift et betydelig antall timer per år. Nødoverløp skal ikke brukes for å kompensere for manglende kapasitet på renseanlegget. Det er i tillegg et krav i tillatelsen at samlet utslipp av urensset kloakk via overløp skal maksimalt utgjøre 2 % av tilført mengde på årsbasis.

Avvik 2

Prøvene fra avløpsanlegget tas ikke akkreditert

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §14-11 og tillatelsen punkt 8

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 8 skal det gjennomføres 24 blandprøver pr. år fra Meråker renseanlegg. Prøvetaking og behandling av prøver skal oppfylle krav i § 14-11 til § 14-13. I forurensningsforskriften § 14-11 andre ledd står det oppgitt at *«prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis»*.

Under tilsynet kom det frem at Meråker kommune ikke tar akkrediterte prøver av avløpsvann, og at kommunen heller ikke har søkt om unntak fra kravet om akkreditering.

Avvik 3

Meråker renseanlegg er overbelastet, og har problemer med å overholde rensekravet for fosfor

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 1 og 2

Kommentarer:

I tillatelsen er det oppgitt en ramme på 3200 pe for anlegget. I 2020 har kommunen regnet ut at det ble tilført 5896 pe til anlegget. Renseanlegget har i tillegg problemer med å overholde rensekravet på 90% fosfor.

Nytt Meråker renseanlegg er under planlegging, og Meråker kommune har søkt Statsforvalteren om ny utslippstillatelse.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Kommunen har forbedringspotensial på avviksbehandling, og må sikre at avvikene følges opp uavhengig hvilket system de registrerer i.

Kommentarer:

Meråker kommune er i gang med å innføre nytt avvikssystem (Compilo). Under tilsynet kom det frem at kommunen ikke har landet helt på hvilke type avvik som skal inn i det nye systemet, og hvilke avvik som skal registreres i driftssystemet på avløp. Kommunen må sikre seg at gjentakende driftsforstyrrelser også blir fulgt opp på en slik måte at gjentakende avvik blir oppdaget.

Anmerkning 2:

Kommunen mangler oversikt over miljøtilstand i de mindre resipientene der det går ut overløp.

Kommentarer:

Meråker kommune har relativt mange pumpestasjoner der det går ut overløp, og noen av overløpene er i drift et betydelig antall timer per år (se også avvik 1). Meråker kommune har gjort undersøkelser av tilstanden i hovedresipienten til renseanlegget, men har ikke oversikt over resipientene for overløp.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren