



Røros kommune  
Bergmannsgt. 23  
7374 RØROS

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Anette Pettersen, 73 19 92 39

## Rapport fra tilsyn - Røros avløpsrenseanlegg

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Elisabeth Heidtmann – kommunalsjef samfunn  
Jørgen Ryttervold – ingeniør VA  
Kristian Horten – avd. leder teknisk drift  
Rune Gunleiksrud – driftsleder VA  
Dag Øyen – virksomhetsleder teknisk

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*

Anette Pettersen  
Andreas Wæhre  
Marit Lorvik

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Røros renseanlegg den 25. januar 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Kommunen har ikke gjennomført resipientundersøkelse i 2021

Anmerkninger:

- Kommunen har forbedringspotensial på registrering av avvik.
- Det er uklart om overløp regnes med i beregningen av rensegrad.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> RØROS KOMMUNE DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974563940	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Røros renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 5025.0023.01
<b>Kommune:</b> Røros	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett- og rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 10.11.2014	<b>Sist endret:</b>

### Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

### Inspeksjonstema

- Oversikt over overordnet tilstand og regelverk
- Ledningsnett og renseanlegg
- Planlegging og styring
- Rapportering til staten
- Organisering og kompetanse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Røros kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Røros kommune innen **24. mars 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en tidfestet forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/1498.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova).

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14.12. 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Røros kommune bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1:**

Kommunen har ikke gjennomført resipientundersøkelse i 2021

### **Avvik fra:**

Tillatelse etter forurensningsloven punkt 7

### **Kommentarer:**

Ifølge utslippstillatelsen punkt 7, resipientovervåking og rapportering, skal kommunen hvert 4. år gjennomføre en resipientundersøkelse i berørte resipienter for å undersøke tilstanden. Første undersøkelse skulle gjennomføres i 2017, og neste skulle da vært gjennomført i 2021.

## **Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1:**

Kommunen har forbedringspotensial på registrering av avvik.

### **Kommentarer:**

Under tilsynet kom det frem at kommunen ikke har landet helt på hva definisjonen av avvik skal være i kommunen, og hvilken type avvik som skal inn i avvikssystemet. Kommunen beskrev under tilsynet at driftsavvik o.l. blir fikset «der og da», og av det ikke nødvendigvis blir skrevet avvik. Kommunen må sikre seg at gjentakende driftsforstyrrelser også blir fulgt opp på en slik måte at gjentakende avvik blir oppdaget.

### **Anmerkning 2:**

Det er uklart om overløp regnes med i beregningen av rensegrad.

### **Kommentarer:**

Når prøver av det rensede avløpsvannet ikke inkluderer overløp "i eller ved" renseanlegget, skal overløpsbidraget medregnes i rensegraden. Ifølge Røros kommune blir overløpet medregnet i rensegraden i de tallene som rapporteres til den årlige egenrapporten, men det vises ikke i resultatene som kommer fra laboratoriet. Kommunen har ikke lagt frem noen dokumentasjon på dette, som for eksempel sammenligning mellom prøveresultatene og tallene som blir rapportert inn til Statsforvalteren.

## **Andre forhold**

Kommunen må sørge for at det er riktig tall i pe som meldes som årlig tilførsel til renseanlegget i egenkontrollrapporten til Statsforvalteren. Ut fra driftsassistansens årsrapport og egenkontrollrapporten som ble levert i 2020 kan det se ut som kommunen har meldt inn et gjennomsnittstall for belastning i antall pe, men det er tallet for maksuke (beregnet jf. NS 9462) som skal rapporteres.

## Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
seksjonsleder  
Klima- og miljøavdelingen

Anette Pettersen  
rådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*