



Stjørdal kommune  
Postboks 133 / 134  
7501 STJØRDAL  
v/ Arild Moen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Andreas Wæhre, 47 74168061

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Stjørdal renseanlegg - Stjørdal kommune

### Kontrollnummer: 2022.003.I.SFTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Even Blengsli  
Ingvill Leistad Løvik  
Bjørn Bremseth  
Bjørn Stamnes  
Vidar Mæhre  
Eivind Hølaas  
Geir Aspnes  
Bente Næverdøl

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*

Andreas Wæhre  
Anette Pettersen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stjørdal renseanlegg den 20. januar 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket et avvik og tre anmerkninger under inspeksjonen

Avvik:

- Stjørdal kommune kan ikke dokumentere utslipp via overløp fra ledningsnett.

Anmerkning:

- Stjørdal kommune sin skriftlige risikovurdering for avløpsområdet har mangler.
- Stjørdal kommune har ikke en oppdatert kommunedelplan for avløp.
- Stjørdal kommune har et forbedringspotensial på å føre avvik i sitt avvikssystem.



Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

24. januar 2022  
dato

Andreas Wæhre  
kontrollør

Marit Lorvik (e.f)  
seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Trøndelag



## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Stjørdal kommune samfunn	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974777673	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> Offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Stjørdal avløpsrenseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 5035.0071.01
<b>Kommune:</b> Stjørdal kommune	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og - rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 03.07.2015	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Oversikt av overordnet tilstand og regelverk
- Planlegging og styring
- Organisering og kompetanse
- Ledningsnett og renseanlegg
- Rapportering til staten

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Stjørdal kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Stjørdal kommune innen 28. mars 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.



Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/6867.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14.12.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stjørdal kommune bli ilagt et gebyr på kr 35 000 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Vi viser her til varsel av 14.12.2021 som varslet et gebyr på kr 33 800,-, som var satsen for året 2021. Satsen for 2022 er endret til kr 35 000,-, som vi anser som en mindre endring som ikke krever nytt varsel. Arbeidet tilsvarer fem dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova). Rapporten vil også være tilgjengelig på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no)

## Avvik

### Avvik 1

Stjørdal kommune kan ikke dokumentere utslipp via overløp fra ledningsnett.

### Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven, punkt 2.3.2 og 2.3.2.  
Forurensningsforskriften § 14-5.

### Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 2.3.2 skal samlet utslipp av urensset kloakk via overløp maksimalt utgjøre 10 % av tilført mengde på årsbasis. Overløp skal måles eller beregnes på grunnlag av registrert driftstid. I henhold til forurensningsforskriften § 14-5 skal den ansvarlige fra 31. desember 2008 registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp.



Under inspeksjonsdagen kom det fram at utslipp via overløp fra avløpsnettene ikke måles eller beregnes. Stjørdal kommune kan dermed ikke dokumentere at vilkår om maksimalt 10 % urensset kloakk via overløp overholdes. Stjørdal kommune opplyste på tilsynsdagen at alle pumpestasjoner har målere som måler driftstid, men at noen få overløp ikke har registrering.

Statsforvalteren forventer at Stjørdal kommune fremover kan dokumentere mengde utslipp via overløp på sitt avløpsnett.

### **Anmerkning 1**

Stjørdal kommune sin skriftlige risikovurdering for avløpsområdet har mangler.

#### **Kommentarer:**

Stjørdal kommune har utarbeidet risikovurdering på avløpsområde, men den er ikke oppdatert siden 2017. Risikovurderingen skal omfatte alle forhold som medfører en risiko for ytre miljø og skal revideres jevnlig. Risikovurderingen bør også legges til grunn for prioriteringen mellom ulike tiltak på avløpsområdet.

### **Anmerkning 2**

Stjørdal kommune har ikke en oppdatert kommunedelplan for avløp.

#### **Kommentarer:**

Stjørdal kommune har en kommunedelplan for avløp, som ikke er oppdatert basert på dagens status på avløpsrensaneanlegget. Stjørdal kommune opplyste om at de har startet opp et prosjekt for å utarbeide en ny kommunedelplan for avløpsområdet. Likevel foreligger det ikke i dag en plan som sikrer at Stjørdal kommune jobber systematisk og enhetlig på avløpsområde.

### **Anmerkning 3**

Stjørdal kommune har et forbedringspotensial på å føre avvik i sitt avvikssystem.

#### **Kommentarer:**

Stjørdal kommune har et avvikssystem som nylig er etablert. Stjørdal kommune mangler likevel rutiner for å sikre at avvik blir ført i systemet, og har ikke definert hva som er et avvik. Under inspeksjonsdagen kom det fram at det er ført få avvik i avvikssystemet og det er tydelig et forbedringspotensial i virksomheten til å benytte avvikssystemet mer.

## **Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren