



Nordre Land kommune  
Postboks 173  
2882 DOKKA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Linn Christin Myhrer Rueslåttén, 61 26 60 59

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon med Dokka renseanlegg og ledningsnett

#### Kontrollnummer: 2022.053.I.SFIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Arne Edgar Rosenberg

*Fra Statsforvalteren i Innlandet:*

Linn Christin Rueslåttén

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Terje Ulsakerhaugen

Endre Engebretsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Innlandet:*

Merethe Kleiven

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dokka renseanlegg den 21.03.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Virksomheten mangler system for vedlikehold og utskiftning av ledningsnett.
2. Rensekravene for Dokka renseanlegg ble ikke overholdt i 2021

#### Anmerkning:

- 1 Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.



Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Linn Christin Myhrer Rueslåtten  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*



## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORDRE LAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974546248	<b>Eies av:</b> 861381722
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Dokka rensesanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3448.0009.01
<b>Kommune:</b> Nordre Land	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19.12.2007	<b>Sist endret:</b>

### Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsynsplan for 2022.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

Internkontroll

Prosess og rensutstyr

Utslipp til vann

Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### Oppfølging etter inspeksjonen

Nordre Land kommune plikter å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Nordre Land kommune innen 1. september 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 1 skal rettes.



Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfinpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Innlandet v/Linn Christin Rueslåttén.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten i brev av 08.03.2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nordre Land kommune bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

## Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten mangler system for vedlikehold og utskiftning av ledningsnett.

### Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning § 14-5 *Avløpsnett*, første og andre avsnitt.  
Utslippstillatelse for Dokka tettbebyggelse punkt 3 *Avløpsnett*

### Kommentarer:

Nordre Land kommune har de siste årene hatt en gjennomsnittlig fornyingsgrad på ledningsnettet på ca. 0,5 % per år, og har målsetning om 1 % årlig fornyelse fremover. Samtidig mangler kommunen en saneringsplan basert på faktisk tilstand og behov, som



konkretiserer og prioriterer tiltak på ledningsnett. Når en slik plan mangler blir vedlikehold- og utskiftingsarbeidet tilfeldig og hendelsesbasert, og lite forutsigbart. Statsforvalteren forventer at vedlikeholdsarbeidet skjer på en systematisk måte som sikrer kontinuerlig god funksjon på ledningsnett og forhindrer at det oppstår vedlikeholdsetterslep.

## **Avvik 2**

Rensekravene for Dokka renseanlegg ble ikke overholdt i 2021

### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning § 14-6 *Utslipp til følsomt område*, første og andre avsnitt.

Utslippstillatelse for Dokka tettbebyggelse, punkt 2 *Rensekrav*

### **Kommentarer:**

Dokka renseanlegg var under ombygging i hele 2021 for å etablere biologisk rensetrinn, og klarte ikke å overholde renskravene i ombygingsperioden. De første prøvene etter ombyggingen viser gode rensresultater.

## **Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres

### **Kommentarer:**

Nordre Land kommune har et system for avviksbehandling som anses å være egnet til å følge opp avvik knyttet til ytre miljø, men under tilsynet kom det frem at ikke alle avvik for ytre miljø blir registrert. Kommunen følger opp driftshendelser, men mangler en omforent forståelse internt av hva som defineres som avvik. Virksomheten bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at avvik knyttet til ytre miljø blir tilstrekkelig fulgt opp.

## **Andre forhold**

Nordre Land kommune jobber målrettet med å bedre avløpssituasjonen i hytteområdene i Synnfjellet. Nye og gamle fritidsboliger skal knyttes til det kommunale VA-nettet, og utslippstillatelser for eksisterende kapittel 13-anlegg revideres. Kommunen har planer om å erstatte dagens renseanlegg på Nordrumsætra, og bygge et nytt anlegg med kapasitet på rundt 10 000 pe. Nye Nordrumsætra RA blir et kapittel 14-anlegg som skal ligge under Statsforvalterens forurensningsmyndighet, og Nordre Land kommune er kjent med at søknad om utslippstillatelse må sendes Statsforvalteren i god tid før byggestart.

## **Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Utslippstillatelse for Dokka tettbebyggelse