



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: Prinsens gate 1

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvern-avdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
25.07.2005
Deres dato
22.04.2005

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2003/1051-471
Deres ref.
F/MF/603/

Trondheim energiverk fjernvarme
Sluppenvegen 6
7005 TRONDHEIM

Heimdal Varmesentral - endelig kontrollrapport

Det vises til endelig inspeksjonsrapport for Heimdal Varmesentral (HVS). Det ble ikke konstatert noen avvik under kontrollen. Fylkesmannen ber om at bedriften innen 01.09.2005 kommer med en tilbakemelding på gitte anmerkning.

Vi viser til endelig inspeksjonsrapport.

Bedriften har kommet med kommentarer til tidligere utkast til rapport. Disse er innarbeidet i endelig rapport. Endelig rapport er vedlagt.

HVS har i sin foreløpige tilbakemelding blant annet nevnt at krav med hensyn på NO_x ikke gjelder for eksisterende utslippstillatelse. Dette er riktig, men det vil gjelde fra 01.01.06. Det er derfor nevnt som en anmerkning som tilsynsmyndigheten mener er et forhold som bedriften kan bli bedre på, men som ikke er et lovbrudd (avvik)

Vi ber om at bedriften innen 01.09.05 redegjør for sine vurderinger knyttet til påviste anmerkning.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg

Kopi u/vedlegg: Statens forurensningstilsyn

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 06	73 19 90 06	73 19 93 50	73 19 93 00	73 19 90 05	73 19 90 05
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 90 66	73 19 92 30
E-post: postmottak@fmst.no			Internett: www.fylkesmannen.no/st			