



Dovre kommune  
Kongsvegen 4  
2662 DOVRE

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Merethe Kleiven, 61266083

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dombås og Dovre renseanlegg

Kontrollnummer: 2022.056.I.SFIN

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Tor Ivar Hovhaugholen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Per Ivar Råtrø

Ove Vadet

*Fra Statsforvalteren i Innlandet:*

Linn Christin Rueslåtten

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Innlandet:*

Merethe Kleiven

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dombås og Dovre renseanlegg den 23.08.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

Rensekravene ble ikke overholdt for Dovre renseanlegg i 2021

Statsforvalteren er ikke varslet om 100 % overskridelser av konsentrasjonskrav

Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik på ytre miljø er mangelfull

#### Anmerkning:

Det systematisk arbeid med vedlikehold og fornyelse av avløpsledningsnett kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Merethe Kleiven  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> DOVRE KOMMUNE DRIFTSAVDELINGEN RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTE	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 976641132	<b>Eies av:</b> 974638851
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 81.210 - Rengjøring av bygninger	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Dombås renseanlegg Dovre renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3431.0009.01 3431.0011.01
<b>Kommune:</b> Dovre	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19. desember 2007	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Dovre kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må kommunen innen 16. januar 2023 sende en skriftlig tilbakemelding på følgende:

- For å lukke avvik 1 må det redegjøres for hvorfor renseanlegget ikke renser tilfredsstillende, og hva kommunen vil foreta seg for å oppnå tilfredsstillende rensing i fremtiden.
- For å lukke avvik 2 og 3 må det sendes inn skriftlig dokumentasjon på hvordan avvikene er rettet eller skal rettes

Vi ber også om en tilbakemelding på anmerkningen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfinpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Innlandet v/Linn Christin Rueslått.

### 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. juni 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Dovre kommune bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Rensekravene ble ikke overholdt for Dovre renseanlegg i 2021

#### Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning § 14-6 *Utslipp til følsomt område*, første og andre avsnitt.

Utslippstillatelse for Dovre tettbebyggelse, punkt 2 *Rensekrav*

#### Kommentarer:

Både Dombås og Dovre renseanlegg har hatt utfordringer med å overholde konsentrasjonskravene for fosfor de siste årene, med 100 % overskridelser. I 2021 ble konsentrasjonskravene overholdt ved Dombås renseanlegg, men ikke ved Dovre renseanlegg. Konsentrasjonskravet for fosfor ble overskredet med 100 % ved to tilfeller i 2021, noe som også gikk ut over den årlige gjennomsnittlige renseseffekten som bare var 90,9 % i 2021.

### Avvik 2

Statsforvalteren er ikke varslet om 100 % overskridelser av konsentrasjonskrav

#### Avvik fra:

Utslippstillatelsen til Dovre og Dombås renseanlegg, pkt. 11

#### Kommentarer:

I følge utslippstillatelsen skal Statsforvalteren varsels dersom utslipp av totalt fosfor, BOF<sub>5</sub> og KOFCR er overskredet med 100 % eller mer av konsentrasjonskravene. Statsforvalteren har ikke mottatt slike varsel fra kommunen til tross for at slike overskridelser har forekommet.

### Avvik 3

Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik på ytre miljø er mangelfull

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

#### Kommentarer:

Kommunen har et fungerende avvikssystem som benyttes til melding av avvik. Under tilsyn kom det fram at det i liten grad registreres avvik relatert til ytre miljø. Kommunen følger opp driftshendelser, men mangler en omforent forståelse internt av hva som defineres som avvik. Virksomheten bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at avvik knyttet til ytre miljø blir tilstrekkelig fulgt opp. Kommunen jobber med å forbedre de praktiske rammene rundt melding av avvik, og håper at dette også vil bidra til en økt registrering av avvik på ytre miljø.

## 7. Anmerkninger

### Anmerkning

Det systematisk arbeid med vedlikehold og fornyelse av avløpsledningsnett kan forbedres

### Kommentar

Dovre kommune har de siste årene ikke fornyet avløpsledningsnett. I 2019 ble det fornyet noe, og den gjennomsnittlige fornyelsesgraden som snitt over de tre siste årene var i 2019 0,57.

Kommunens saneringsplan er gammel og har hatt størst fokus på ledningsnett for drikkevann. Vi er klar over at kommunen har en ny hovedplan for vann og avløp og en helt ny miljørisikovurdering fra 2021, og at det neste steget er å utarbeide en tiltaksplan/saneringsplan med utgangspunkt i disse. En slik plan er nødvendig for å konkretisere og prioritere tiltak på ledningsnett, og en forutsetning for et systematisk vedlikeholdsarbeid som sikrer god funksjon på ledningsnett og forhindrer at det oppstår vedlikeholdsetterslep.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren