



FLESBERG KOMMUNE

Teknikk, plan og ressurs

Delegert vedtak
nr. 179/09

Fjellrens AS
Søre Moen
3622 SVENE

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2009/415-0 FROYDISF M41 17.06.2009

Gnr 12/1 - Utslippstillatelse for Gvelvenområdet - Fellesanlegg B.

Saken gjelder:

Utslippstillatelse.

Vedtak :

På delegert myndighet fra kommunestyret er fattet følgende vedtak:

Flesberg kommune gir med dette utslippstillatelse for inntil 67 hytter i B-området, i samsvar med utslippsøknad av april 2009. Anlegget skal ha en rensegrad på minst 90% fosfor og 90% BOF5. Renseeffekten skal beregnes som årlig middelerdi.

Kommunen har valgt å stille krav etter FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

Følgende vilkår gjelder for utslippstillatelsen:

- 1) Avløpsanlegget må bygges/monteres ihht utslippsøknad av april 2009 og ihht leverandørens anvisninger.
- 2) Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og gitt tillatelse.
- 3) Utslippstillatelsen er ingen byggetillatelse, det må søkes separat om tillatelse og ansvarsrett for slike arbeider.
- 4) Flesberg kommune setter krav til 6 ukeblandprøver av innløps/utløpsprøver i året for å dokumentere virkningsgraden ved anlegget. Prøvene skal analyseres ved uavhengig laboratorium og kopi av prøvene skal sendes Flesberg kommune. Nødvendig utstyr for prøvetaking må monteres ved anlegget.
- 5) Utbygger forplikter seg til å utbedre anlegget ihht for å imøtekomme de utslippskrav som kommunen har satt dersom kravene ikke oppfylles.
- 6) Utslippshaver forplikter seg til å ansette kompetent person til å drifte anlegget. Vedkommende skal godkjennes av Flesberg kommune.
- 7) Utslippshaver forplikter seg til å utarbeide driftsinstruks for anlegget. Rapport over driftsresultater skal sendes Flesberg kommune innen utgangen av januar påfølgende år.
- 8) Ihht "Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og fritidsbolig i Numedal skal anlegget kontrolleres av kommunen hver 4 eller 5 år. For tiden er kontrollgebyret på kr. 3.600,-. Videre skal det betales ett årlig gebyr på kr. 1442,- for vassdragsovervåking.

Postadresse:
3623 LAMPELAND

Telefon:
31 02 20 00

Telefax:
31 02 20 01

E-post adresse
postmottak@flesberg.kommune.no

Hjemmeside: www.flesberg.kommune.no

- 9) Utslippshaver forplikter seg til å delta i kommunal septikkordning. Det skal fremkomme av driftsinstruksen hvor ofte anlegget skal tømmes. Slam skal transporteres til deponi anvist av Flesberg kommune og avgift for slamtømming skal betales etter kommunalt gebyrregulativ.
- 10) Dersom det skulle vise seg at avløpsvannet fører til ulempe for naboer eller andre berørte, må eieren, uten utgifter for Flesberg kommune etterkomme pålegg som vil bli gitt av forurensingsmyndighetene for å bedre forholdet. Jfr Forurensingslovens § 7.
- 11) Anlegget skal dimensjoneres, bygges og driftes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

Kommunen kan i medhold av forurensingsloven § 18 oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom ovennevnte punkter ikke blir overholdt.

NB! Ingen arbeider settes i gang før kommunen har godkjent ansvarsrett fra utøvende entreprenører og rørlegger.

Med hilsen
Flesberg kommune

Frøydis Fosby
byggesaksbehandler

Kopi til:
Thor Gjellerud
Odd Rustand

3623 LAMPELAND
3623 LAMPELAND