



Anleggsplan AS

3628 Veggli

Att. Odd-Eldar Tveiten

Deres ref:

Vår ref:

2007/844-0

Saksbeh:

FROYDISF

Arkivkode:

M41

Dato:

21.09.2007

Nipeto hyttefelt - Søknad om utslippstillatelse for bygging av avløpsanlegg (Endring av Delegert vedtak nr. 411/05)

Saken gjelder:

Utslippstillatelse for Nipeto og Gampeflå området – 326 hytter.

Vedtak :

På delegert myndighet fra kommunestyret er fattet følgende vedtak:

Med referanse til ny revidert søknad utarbeidet av Anleggsplan AS v/Odd-Eldar Tveiten, datert 13.07.07 og mottatt 16.07.07. Søknaden gjelder utslipp av separatløsning for avløpsrensing av gråvann for to tomter (jfr.søknad av 12.10.05) og utslipp av sanitærvann fra 326 hytter (1312 pe) for Nipeto og Gampeflå området. **Søknad om utslipp av sanitærvann fra totalt 326 hytter ved Nipeto og Gampeflå området til Biovac biologisk kjemisk renseanlegg godkjennes på følgende vilkår:**

- Dersom det skal bygges separatløsning ved to av hyttene, så må Flesberg kommune motta egen søknad om dette med beskrivelse av type renseløsning. Gebyr for disse to hyttene er innberegnet i innbetalt gebyr.
- Avløpsanlegget bygges/monteres ihht. produsentens anvisning og ihht. Miljøblad for godkjente renseanlegg.
- Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og gitt tillatelse.
- Det gis midlertidig tillatelse til bruk av tett tank fram til anlegget er ferdigstilt, men ikke lenger enn 01.07.08.
- Hyttenes vannforbruk minimaliseres gjennom vannbesparende installasjoner.
- I hht "Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og fritidsbolig i Numedal og Sigdal skal anlegget kontrolleres av kommunen hvert 4 eller 5 år. For tiden er kontrollgebyret på kr. 3.500,-. Videre skal hyttene betale kr. 103,- i ett årlig gebyr for vassdragsovervåkning. Gebyret vil bli innkrevd av Flesberg kommune etter hvert som hyttene blir oppført.
- Utslippshaver forplikter seg til å utarbeide driftsinstruks for anlegget. Rapport over driftsresultatet med forurensingsregnskap skal sendes Flesberg kommune innen utgangen av januar påfølgende år. Anlegget skal ha en driftsansvarlig med nødvendig kompetanse for drift av anlegget.
- Utslippshaver forplikter seg i å delta i kommunal septikkordning. Det skal fremkomme av driftsinstruks hvor ofte anlegget skal tømmes.
- Dersom det skulle vise seg at avløpsvannet fører til ulempe for naboer eller andre berørte, må eieren uten utgifter for Flesberg kommune etterkomme pålegg som vil

bli gitt av forurensingsmyndighetene for å bedre forholdet jfr Forurensingslovens § 7.

Klageadgang :

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Flesberg kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok dette brevet.

Med hilsen
Flesberg kommune

Frøydis Fosby
landbruksveileder

Kopi til:
Nipeto Vann- og Avløpssekskap AS, v/Asbjørn Løvstad
Utslippsarkivet, her

3622 Svene