



JANGAARD EXPORT AS  
Rasmus Rønnebergs gate 21  
6002 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Espen Olaf Henriksen, 75531603

## Midlertidig unntak fra krav i forurensningsforskriften - Fiskeforedling - Jangaard Export AS - Andøy

Vi viser til søknad av 12.12.2022 om unntak fra krav i forurensningsforskriftens § 26-4 om utslippspunktets plassering.

### Vedtak

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 26-9 (Unntak, tilsyn, klage, straff mv.) gir Statsforvalteren Jangaard Export AS avd. Framnes og Jangaard Export AS avd. Sjøanlegget midlertidige unntak fra kravet i forurensningsforskriften § 26-4 (Utslippsledning) om at utslippspunktet skal ligge minst 10 meter under vannoverflaten. Unntakene gjelder fram til **31. desember 2028**.

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-4 skal dere betale et gebyr på kr 7 000,- for behandling av saken.

### Bakgrunn

Kravene i forurensningsforskriften kapittel 26 (Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter) avhenger av virksomhetens forbruk av råstoff og av om anlegget bruker råstoff med over 7 % fett. Jangaard Export AS sine to anlegg på Andenes behandler hovedsakelig magre fiskeslag, som torsk og sei. Anleggenes forbruk av råstoff har i perioden 2019–2021 vært 1400–4900 tonn per år (Framnes) og 4800–8300 tonn per år (Sjøanlegget).

Ut fra at anleggene forbruker mer enn 1000 tonn råstoff per år, er de etter forurensningsforskriften § 26-1 definert som *store anlegg*. Utslippsledningen skal etter § 26-4 legges til sjø med god vannutskiftning og med utslippspunkt som til enhver tid ligger under vannoverflaten. For store anlegg gjelder i tillegg at utslippspunktet skal ligge minst 10 meter under vannoverflaten.

I søknaden om unntak viser dere til at begge anlegg har renseanlegg – rotosiver – som samler opp materiale ned til 1 mm partikkelstørrelse. Behovet for unntak er begrunnet med dybdeforholdene rundt anleggene. For å nå fram til dybder på 10 meter eller mer må det legges utslippsledninger fra avdelingene Framnes og Sjøanlegget på henholdsvis over 800 meter og godt over en kilometer. Dere skriver i søknaden om unntak at disse avstandene i praksis gjør det umulig å legge utslippsrør ut til forskriftsmessig dybde.



Dere søker om å beholde dagens utslippspunkter, som ligger rett utenfor anleggene. I søknaden er det oppgitt at utslippet ligger på ca. 6,0 meters dyp ved Framnes og 4,5 meters dyp ved Sjøanlegget.

### **Saksbehandling**

Søknaden er offentlig kunngjort i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 36 om saksbehandling etter forurensningsloven. Statsforvalteren har ikke mottatt innspill/merknader til søknaden.

### **Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

Forurensningsforskriftens kapittel 26 ble fastsatt i 2009, med gjeldende virkning for eksisterende virksomheter fra 1. januar 2011.

Ut fra dybdeforholdene rundt Andenes ser vi at kostnadene ved å føre utslippet ut til en dybde på 10 meter trolig vil være uforholdsmessig store i forhold til de mulige ulempene ved å la utslippspunktet ligge grunnere. Forurensningsforskriften krever imidlertid også (i § 26-4 første ledd) at utslippsledning skal knyttes til offentlig avløpsnett eller legges til sjø med *god vannutskiftning*. Forskriften definerer ikke hva som menes med god vannutskiftning. Andenes havn har åpninger mot nordvest, nord og nordøst og en tidevannsforskjell på rundt 2 meter som sikrer en viss utskiftning av vannet i havna. Utslippspunktene til de to anleggene ligger imidlertid innerst i havna, og det er usikkert om vannutskiftninga der kan karakteriseres som god.

Kystverket har planer om et større mudre- og utfyllingsprosjekt i Andenes havn. Prosjektet er planlagt startet i 2023, men har ennå ikke fått utslippstillatelse. Anleggsperioden er anslått til 2–4 år. Havna vil da bli noe mer innelukket, slik at vannutskiftninga kan bli redusert i forhold til dagens situasjon. Samtidig vil det trolig ikke være mulig å legge ny utslippsledning i havna mens arbeidene pågår. Vi vedtar derfor å gi unntak fra kravet til utslippspunktets plassering fram til 31.12.2028.

Med tanke på at havna etter mudring og utfylling blir mer innelukket, og at det uansett er uklart om vannutskiftninga er god nok innerst i havna, så bør Jangaard Export AS vurdere om det på sikt er mulig å føre utslippene lengre ut i havna eller ut av havna (eventuelt via rør gjennom molo). Dette for å sikre at utslippet blir ført til et område med god vannutskiftning. Vi regner med at det vil være behov for unntak fra krav om utslippspunktets dybde også etter 2028, men da kan det være aktuelt å sette vilkår om at ledningene blir ført til et sted med bedre vannutskiftning.

Vannforekomsten Andenes omfatter sjøen innenfor moloene til Andenes havn. Den er registrert i Vann-nett (ID 0365000032-2-C) som en sterkt modifisert vannforekomst med moderat økologisk potensial og dårlig kjemisk tilstand. Den dårlige kjemiske tilstanden er knyttet til at sedimentene er forurenset av tjærestoffer (PAH), tributyltinn (TBT), kobber og nikkel. Denne forurensninga er ikke knyttet til prosessavløpsvann fra fiskeindustri, og det er dermed ikke grunn til å tro at utslippet fra fiskemottakene vil være til hinder for å kunne forbedre den kjemiske tilstanden i vannforekomsten.

I vurderinga av saken legger vi vekt på at det dreier seg om prosessavløpsvann som har passert renseanlegg og at det trolig vil være problematisk eller umulig å få lagt ut ny utslippsledning før mudringsarbeidet er fullført. Vi gir derfor unntak fra forurensningsforskriftens krav til plassering av utslippspunkt fram til 31.12.2028.

Vi kan trekke tilbake unntaket hvis vi får ny kunnskap om negative virkninger for resipient eller berørte naboer.



### **Vedtak om saksbehandlingsgebyr**

Vi viser til varsel om gebyrsats i vårt brev av 6.1.2023. Vi har ikke mottatt merknader til varselet.

Statsforvalteren skal kreve gebyr for saksbehandling og kontroll, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Behandlingen av søknaden er plassert i sats 9, jf. forskriftens § 39-4. Det betyr at Jangaard Export AS skal betale et gebyr på kr 7 500,- for saksbehandlingen. Plasseringa i gebyrsats er gjort ut fra en vurdering av ressursbruk.

Faktura for saksbehandlingsgebyret vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell klage skal begrunnes og sendes Statsforvalteren i Nordland.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)  
seksjonsleder

Espen Olaf Henriksen  
Seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Andøy kommune

Postboks 187

8483

ANDENES