

JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS  
Framnesveien 57 (JE)  
3222 Sandefjord

Oslo, 23. mai 2023

Deres ref.:  
Ole Tom Slorbak

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/711  
2023.0049.miljodir

Saksbehandler:  
Ole Jakob Birkenes

## Rapport etter tilsyn 9. mai 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS (virksomhetsnummer: 914907500).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Grunnen på enkelte punkt i oppsamlingsarrangement består av berggrunn

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. oktober 2023.

### Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens dokumenterte vurdering av tilstandsrapporter og planlagt vedlikehold kan forbedres

- Anmerkning 2: Virksomhetens oppslag om varsling ved akutt forurensning kan med fordel oppdateres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS må betale et gebyr på 37 400 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Ole Jakob Birkenes. Merk svaret med saksnummer 2022/711 og tilsynsnummer 2023.0049.miljodir.

# Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

## Avvik 1: Grunnen på enkelte punkt i oppsamlingsarrangement består av berggrunn

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c

### Beskrivelse av krav

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikalierne eller det farlige avfallet. Berggrunn eller andre naturlige grunnforhold i bunn eller vegg av et oppsamlingsarrangement regnes ikke som effektivt uten en teknisk, fysisk barriere som samler opp eventuelle forurensninger fra tanken. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har i senere tid bygget om tankparken og etablert et større oppsamlingsbasseng for diesel og bitumentanker. I tillegg er det i ferd med å etableres en tankpark hvor planen er å lagre oljeholdig vann.

Nyetablerte vegger er støpt i betong, men ved tanker for diesel stikker det opp berggrunn på enkelte steder. I tankparken som er under etablering er det også noen sprekker med røtter av mindre trær. Berggrunn er ikke akseptert som overflate i et oppsamlingsbasseng. Virksomheten må også sikre at det ikke er sprekker i dekket og at overganger mellom tanker og bunndekke er tette.

Virksomheten opplyste under tilsynet at de er planlagt å gå over bassengene og blant annet fjerne berggrunn og etablere ny bunn der sommeren 2023.

## Anmerkning 1: Virksomhetens dokumenterte vurdering av tilstandsrapporter og planlagt vedlikehold kan forbedres

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har jevnlig fått utført tilstandskontroller av tanker innvendig og utvendig utført av sertifisert personell.

Det er også etablert vedlikeholdsplaner for anlegget.

Stikkprøver blant tilstandsrapportene viste at det for tank 103 som ble anbefalt godkjent for 5 år i 2020 etter en ekstern tilstandsvurdering, også ble gitt noen anbefalinger om tiltak. Virksomheten opplyste at det var planlagt tiltak sommeren 2023, men det går ikke fram av virksomhetens dokumentasjon/vedlikeholdsplan hvordan de anbefalte tiltakene er vurdert.

## Anmerkning 2: Virksomhetens oppslag om varsling ved akutt forurensning kan med fordel oppdateres

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ved stasjon for dieselfylling er det et oppslag om varsling av ulike myndigheter ved ulike typer hendelser. På oppslaget er det angitt at Miljødirektoratet skal varsles ved akutte utslipp på telefonnummer 03400. Ved akutte utslipp er det kystverket/brannvesenet som er riktig myndighet. I tillegg er telefonnummeret 03400 ikke lenger i bruk. På varslingsplanen er det angitt at brannvesen skal varsles slik at varsling av riktig instans er ivaretatt, men det er unødvendig å inkludere flere instanser som skal varsles enn det er grunn til i en akutfase.

## Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS må betale et gebyr på 37 400 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 9. mai 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er

fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Jakob Birkenes
- Karoline Rein

Kontaktperson hos JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS

- Ole Tom Slorbak

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende JAHRESTRANDA NÆRINGSPARK AS ble kontrollert under tilsynet:

- Jahrestranda næringspark AS, Sandefjord

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Tanklagring
- Behandling av farlig avfall
- Grunnforurensning og sediment

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Aktiviteten ved Jahrestranda Næringspark er i dag i all hovedsak relatert til lagring av diesel, HVO, RME og bitumen produkter. I forbindelse med bitumenlevering blandes det også bindemiddel til denne bruken.

Det er søkt om Statsforvalteren om tillatelse til lagring av oljeholdig vann (farlig avfall). Virksomheten har en tillatelse til graving i forurenset grunn fra 2014. Denne aktiviteten forutsatte en regulering som ikke ble godkjent og tiltaket ble aldri gjennomført.

Det er ikke levert farlig avfall fra virksomheten i 2021 eller 2022. Virksomheten opplyste at det i praksis ikke oppstår avfall ved virksomheten utover ordinært næringsavfall.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](https://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Einar Knutsen  
seksjonsleder

Ole Jakob Birkenes  
tilsynsleder

Kopi til:

- Sandefjord kommune
- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark