



Målselv kommune Sentraladministrasjon  
Kommunehuset

9321 Moen

Saksbehandler:

Bjørn Arne Karlsen  
+47 77 64 22 15

## Rapport fra tilsyn med Fossmoen slambehandlingsanlegg Kontrollnummer: 2023.035.I.SFTF

### Kontaktpersoner ved tilsynet:

*Fra virksomheten:*

Anne Vedøy Nordmo, prosjektleder VA

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Egil Strømsør-Bygdevoll, avd.leder VA

Odd Magne Rognlund, driftsleder Fossmoen

Asbjørn Skjellstad Åsgård, VA-ingeniør

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/*

*Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji:*

Bjørn Arne Karlsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms  
og Finnmark*

Per Kristian Krogstad

### Resultater

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn med Fossmoen slambehandlingsanlegg den 20.06.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under tilsynet.

#### Avvik:

- Det kommer frem av logg for 2022 at det mottas fett ved slambehandlingsanlegget
- Risikoanalyse for ytre miljø er ikke tilfredsstillende
- Internkontrollen ved Fossmo slambehandlingsanlegg er ikke tilfredsstillende

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

26.06.2023	Per Kristian Krogstad	Bjørn Arne Karlsen
dato	seksjonsleder forurensning	seniorrådgiver

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkkku stáhtahálddašeaddji

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Målselv kommune Sentraladministrasjonen	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974627604	<b>Eies av:</b> 972418005
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Fossmoen slambehandlingsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 5418.0048.01
<b>Kommune:</b> Målselv	<b>Fylke:</b> Troms og Finnmark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Biologisk behandling av org. avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 11. februar 2019	<b>Sist endret:</b> 8. januar 2020

## 2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter tilsynet**

Målselv kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må kommunen innen 15. september 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Bjørn Arne Karlsen.

### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Statsforvalteren varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. september 2023. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 30 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. juni 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Målselv kommune bli ilagt et gebyr på kr 15 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Kommunen vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Det kommer frem av logg for 2022 at det mottas fett ved slambehandlingsanlegget

#### Avvik fra:

Utslippstillatelse av 11.02.2019, pkt. 1

#### Kommentarer:

*Det er ikke tillatt å motta eller behandle andre typer avfall enn avløpsslam/septikslam ved Fossmo slambehandlingsanlegg.*

Av logg over fraksjoner inn og kompost ut for 2022 fremgår det at det er mottatt 09 Fettkum ARA (123 tonn) og 15 Fettutskillere (22,6 tonn). Fraksjonene kunne ikke forklares på tilsynet, og feilføring ble antydnet.

### Avvik 2

Risikoanalyse for ytre miljø er ikke tilfredsstillende

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 og 7  
Utslippstillatelse av 11.02.2019, pkt. 7.1

#### Kommentarer:

*Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av aktiviteten. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.*

Det er gjennomført en risikoanalyse ved slambehandlingsanlegget, men denne var noe mangelfull. For eksempel er hendelsen **Hjullaster tipper i lagune** bare risikovurdert for helseskade, og ikke for forurensning av ytre miljø.

### Avvik 3

Internkontrollen ved Fossmo slambehandlingsanlegg er ikke tilfredsstillende

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7  
Utslippstillatelse av 11.02.2019, pkt. 2.5

### **Kommentarer:**

*Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Det skal være etablert rutiner og prosedyrer for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av aktiviteten ved anlegget.*

Fossmoen slambehandlingsanlegg skal som hovedregel benytte Målselv kommunes internkontrollsystem. Det må likevel gjøres lokale tilpasninger for det enkelte anlegg slik at ansatte ved en hendelse vet hvem som skal varsles og hvor utstyr og innsatsmateriell befinner seg.

Statsforvalteren savner spesifikke rutiner for Fossmoen slambehandlingsanlegg som dekker akutt beredskap, varsling ved hendelser, bruk og plassering av absorbent og håndtering av søl/lekkasjer ved drivstofftank. Opplistingen er ikke utfyllende.

## **8. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **9. Andre forhold**

Ved tilsynet kom frem det usikkerhet om hvilken parameter som skal benyttes ved nitrogenanalyser på vannprøver. I tillatelsen av 11.02.2019 står det  $\text{NH}_3$  (ammoniakk). Denne ble, etter henvendelse fra kommunens VA-ingeniør, i e-post av 08.01.2020 endret til tot-N. Denne parameteren benyttes også til tilstandsklassifisering etter *vannforskriften*.

Endringen ble ikke gjort samtidig i databasen *Forurensning*, noe som har medført at kommunen automatisk fortsatt blir bedt om å rapportere på  $\text{NH}_3$ . Endringen er nå gjort i *Forurensning* og **fra og med egenrapportering for 2023 skal kommunen rapportere på parameteren tot-N.**

Vi registrerer også at det i fremlagte analyserapporter for bekk og grunnvann datert 23.05.2023 er analysert på  $\text{NH}_4\text{-N}$  (ammonium). Vi tilskriver dette usikkerheten som har vært om parametervalg for nitrogen, men forventer at det for fremtiden analyseres på tot-N.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- HMS-prosedyrehandbok for Målselv kommune av 09.06.2022 (viser fortsatt til Kompilo)
- Risikoanalyse Fossmoen slambehandlingsanlegg, rev. 16.01.2023
- Driftsinstruks Fossmoen slambehandlingsanlegg, rev. 16.01.2023
- Analyserapporter vann av 23.05.2023
- Varedeklarasjon Fossmoen slambehandlingsanlegg (kompost), rev. 16.01.2023
- Utleveringsskjema for 2022

## **11.Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)