



RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER
ADMINISTRASJON
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Saksbehandler:

Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tyrimyra fyllplass Kontrollnummer: 2023.102.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bente Elsrud Anfinnsen

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra virksomheten:

Ellen M. Stabursvik

Hilde Brørby Fivelsdal

Geir Esben Skille

Anders Moren Dahl (HRA)

Bjørn Grønås (HRA)

Bjørn E. Berg (Konsulent)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Øystein Solaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Ringerike kommunes oppfølging av Tyrimyra fyllplass (nedlagt) den 21. september 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Ringerike kommune mangler en skriftlig miljørisikovurdering og tilhørende handlingsplan for å følge opp forurensning fra Tyrimyra fyllplass
- Ringerike kommune sin rapportering av resultater fra overvåkning etter vannforskriften er ufullstendig

Anmerkninger:

- Ringerike kommune sitt system for oppfølging av Tyrimyra fyllplass kan forbedres

- Ringerike kommune sin avgrensning av deponiet i Grunnforurensningsdatabasen kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

8.11.2023	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ringerike kommune v/Bente Elsrud Anfinnsen
- Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA)

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ADMINISTRASJON	
Organisasjonsnr.: 974566028	Eies av: 974639629
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Tyrimyra fyllplass (nedlagt)	Anleggsnr.: 3007.0066.01
Kommune: Ringerike	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 1. juni 1990	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Deponigassanlegg
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringerike kommune tekniske tjenester administrasjon (Ringerike kommune) plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne

avslutte saken, må Ringerike kommune innen 15.12.2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 31.07.2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringerike kommune bli ilagt et gebyr på kr 22.500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ringerike kommune mangler en skriftlig miljørisikovurdering og tilhørende handlingsplan for å følge opp forurensning fra Tyrimyra fyllplass

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6

Beskrivelse av krav

Ifølge internkontrollforskriften § 5 punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å

redusere risikoforholdene. Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene når det gjelder hva som er akseptabel risiko.

Miljørisikoanalysen må dokumenteres skriftlig og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akuttforurensning og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreducerende tiltak og ha en oppdatert handlingsplan med frister og ansvarlig for tiltaket.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ringerike kommune kunne på tilsynet ikke vise til en skriftlig miljørisikovurdering med tilhørende handlingsplan.

Avvik 2

Ringerike kommune sin rapportering av resultater fra overvåkning etter vannforskriften er ufullstendig

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Vedtak om krav om overvåkning i vannforekomsten og rapportering til Fylkesmannen (nå: Statsforvalteren), datert 28.11.2017.

Beskrivelse av krav

Overvåkingsresultater og vurderinger skal oversendes Statsforvalteren innen 1. mars hvert år etter prøvetakingsåret. Data som fremskaffes ved overvåkingen, skal også rapporteres på importskjema for innlegging i databasen Vannmiljø.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det kom fram på tilsynet at ikke alle data som har blitt fremskaffet i tråd med pålegget om overvåkning i vannforekomsten har blitt rapportert i databasen Vannmiljø. Dette gjelder noe overvåkningsdata fra 2020 og 2021.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Ringerike kommune sitt system for oppfølging av Tyrimyra fyllplass kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Det kom fram under tilsynet at systematisering og dokumentasjon av oppbygging/tegninger, overvåkning og rutiner i forbindelse med oppfølging av deponiet kan forbedres.

Anmerkning 2

Ringerike kommune sin avgrensning av deponiet i Grunnforurensningsdatabasen kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Det kom fram under tilsynet at kommunen var usikker på deponiets utstrekning og at det var forskjell på avgrensning av deponiet i [Grunnforurensningsdatabasen](#) og på kart som kommunen hadde i sitt arkiv. Vi ber om at kommunen oppdaterer Grunnforurensningsdatabasen med riktige grenser for deponiet.

8. Andre forhold

Tyrimyra avfallsdeponi ligger i Ringerike kommune, nordvest for Hønefoss sentrum. Det ble deponert avfall ved Tyrimyra fra midten av 1950-tallet frem til ca. 1990. Det er Ringerike kommune som er juridisk ansvarlig for avfallsdeponiet.

Ringerike kommune har fra 2022 engasjert Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) til å følge opp overvåkingen av deponiet. Funn av stoffet monuron i bekken nedstrøms deponiet følges opp av Ringerike kommune.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Vedtak om krav til overvåking etter vannforskriften i resipienter ved deponier i Buskerud, fra Fylkesmannen i Buskerud til Ringerike kommune datert 28.11.2017

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdata.no og www.regjeringen.no.

Andre aktuelle veiledere/infoark:

- M-2520/2023 [Vurdering av sigevann fra deponier i Norge](#)
- M-1780/ 2020 [Bygging på nedlagte deponier](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(M-992\)](#)
- [Miljødirektoratet – informasjon om fremmede arter](#)
- [Klassifiseringsveileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver](#)