



NAPP SJØMAT AS
c/o Lofoten Sjøprodukter AS Mortsundveien 379
8370 LEKNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Espen Olaf Henriksen, 75531603

Forlengelse av vedtak om unntak - fiskeforedling - Napp sjømat AS - Flakstad

Vi viser til søknad av 8.12.2023 om unntak fra krav i forurensningsforskriften § 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann og § 26-4 om utslippspunktets plassering.

Vedtak

*Med hjemmel i forurensningsforskriften § 26-9 (Unntak, tilsyn, klage, straff mv.) gir Statsforvalteren Napp sjømat AS midlertidig unntak fra kravet i forurensningsforskriften § 26-3 (Prosessavløpsvann), der det heter at store anlegg skal ha et renseanlegg med en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 mm eller mindre. Napp sjømat AS gis også unntak fra kravet i § 26-4 (Utslippsledning) om at utslippspunktet for store anlegg skal ligge minst 10 meter under vannoverflaten. Unntakene gjelder fram til **31. desember 2026**.*

Bakgrunn

Saken gjelder fiskemottaket dere driver i Sirilundveien 16 på Napp i Flakstad kommune. Dere fikk i vårt brev av 7.1.2022 unntak fra forurensningsforskriftens krav om renseanlegg og utslippsdybde fram til 31.12.2023. I brev av 8.12.2023 har dere søkt om at unntakene forlenges.

Siste skreisesong tok dere imot ca. 1200 tonn fisk. I tillegg tok dere imot ca. 20 tonn blåkveite i mai/juni. I søknaden om fortsatt unntak viser dere til økonomiske utfordringer og tendens mot lavere kvoter og mindre tilgang på torsk. Med kvotene som er satt for 2024 ligger dere an til å ta imot mindre enn 1000 tonn fisk.

Lovgrunnlag

Forurensningsforskriftens kapittel 26 (Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter) ble fastsatt i 2009, med gjeldende virkning for eksisterende virksomheter fra 1. januar 2011. Kravene til renseanleggets effekt og utslippspunktets plassering avhenger av virksomhetens forbruk av råstoff og av om anlegget bruker råstoff med over 7 % fett.



Anlegg med forbruk av råstoff på over 1000 tonn per år er etter forurensningsforskriften § 26-1 definert som *store anlegg*. Bestemmelsen i § 26-3 om prosessavløpsvann sier at store anlegg skal ha et renseanlegg med effektivitet tilsvarende sil med spalteåpning på 1 mm eller mindre. For mindre anlegg kreves spalteåpning på 3 mm eller mindre. Utslippsledningen skal etter § 26-4 legges til offentlig avløpsnett eller til sjø med god vannutskiftning og med utslippspunkt som til enhver tid ligger under vannoverflaten. For store anlegg gjelder i tillegg at utslippspunktet skal ligge minst 10 meter under vannoverflaten.

Statsforvalteren er i § 26-9 gitt mulighet til å vedta unntak fra bestemmelsene i kapittelet.

Saksbehandling

Da dere søkte om unntak i november 2021, krevde vi kunngjøring av søknaden i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 36 om saksbehandling etter forurensningsloven. Flakstad kommune skrev i brev 22.11.2021 at Nappstraumen har god utskiftning av vannmassene og at kommunen ellers ikke hadde noen kommentarer til søknaden. Vi mottok ingen andre kommentarer eller merknader til søknaden om unntak.

Vi har ingen informasjon som tyder på at dagens utslipp fra Napp Sjømat AS forårsaker nevneverdige skader eller ulemper. Vi har vurdert at forlenging av unntaket kan unntas høring fordi unntaket er tidsbegrenset og ikke gir endring av dagens situasjon.

Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Kravet om rensing av prosessavløpsvann er praktisk og økonomisk utfordrende for mange fiskeforedlingsbedrifter. Vi har forståelse for at dere vegrer dere for å ta kostnadene ved å oppfylle kravene til renseanleggets effektivitet som gjelder for store anlegg når det er usikkert om anlegget i de kommende årene vil måtte regnes som et stort eller et lite anlegg.

Når det gjelder plassering av utslippspunkt, så ser vi av kartet at ledninga må forlenges med ca. 800 meter for å nå ut til 10 meters dybde. Vi antar at eventuelle fordeler med å legge utslippet så langt ut ikke vil stå i forhold til kostnaden. Dere oppfyller allerede kravet som gjelder for mindre anlegg, om at utslippspunktet skal ligge under vannoverflaten til enhver tid.

Utslipet av prosessavløpsvann fra Napp Sjømat AS går ut i Nappsvågen, det vil si til vannforekomsten Napp (registrert i Vann-nett med ID 0363041102-1-C). Ifølge Vann-nett er Napp en sterkt modifisert vannforekomst med moderat økologisk potensial. Bløtbunnsfaunaen ble i 2020 vurdert til å være i moderat tilstand. Selv om Napp vannforekomst er registrert som sterkt modifisert (på grunn av havneanlegg), så kan vannkvaliteten i Nappsvågen likevel være god. Nappsvågen ligger i god kontakt med vannmassene i Nappstraumen, som er en vannforekomst med god økologisk tilstand og stor vannutskiftning.

Vår samlede vurdering er at dere har et utslipp av en begrenset mengde organisk materiale til et område med god vannutskifting. Vi forventer ikke at en midlertidig dispensasjon fra kravene til rensing eller utslippspunkt vil endre tilstanden til vannforekomsten. Vi legger også vekt på usikkerheten knyttet til om dere i årene som kommer vil være omfattet av forurensningsforskriftens definisjon av store anlegg. Vi vedtar derfor å gi unntak fram til 31.12.2026 fra kravene til store anlegg når det gjelder renseanleggets effektivitet og utslippspunktets plassering. I unntaksperioden er det kravene for mindre anlegg som gjelder, det vil si renseanlegg med en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 3 mm eller mindre og utslippspunkt som til enhver tid ligger under vannoverflaten.



Vi kan trekke tilbake unntaket hvis vi får ny kunnskap om negative virkninger for resipient eller berørte naboer.

Varsel om gebyr

Bedriften må betale gebyr for vårt arbeid med unntak fra forskrift på linje med gebyr for arbeid med tillatelser (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Vi har foreløpig plassert saken i gebyrsats 9 (~1 dags arbeid), som er laveste sats for arbeid med tillatelser, jf. § 39-4. Saksbehandlingsgebyret blir da kr 7 500,-.

Vi ber dere sende oss eventuelle merknader til valg av gebyrsats oss **innen tre uker**. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats etter at fristen for merknader er utløpt. Dere vil få eget brev med vedtaket om gebyr og nærmere opplysninger om klagemulighet og fakturering.

Klageadgang

Vedtaket om unntak fra forurensningsforskriften kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell klage skal begrunnes og sendes til Statsforvalteren i Nordland.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Espen Olaf Henriksen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Flakstad kommune

8380

Ramberg