

Forsvarets bygningstjeneste
FrG
Postboks 444
2301 HAMAR

**RENA LEIR - UTSLIPP AV PROSESSAVLØP FRA «RENA TEKNISKE
VERKSTED» TIL GRUNNEN VED INFILTRASJON I RENA LEIR
ÅMOT KOMMUNE - TILLATELSE NR. 2026-002**

I medhold av «Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler» fastsatt av Miljøverndepartementet 1. oktober 1983, §§ 1 og 5 2. ledd, tillates Forsvarets bygningstjeneste/FRG å slippe avløpsvann fra Rena tekniske verksted til grunnen ved infiltrasjon.

Det vises til søknad m/bilag av 19. desember 1996 og tilleggsopplysninger av henholdsvis 18. februar og 17. mars 1997.

Med denne tillatelse tilbakekalles tillatelse nr. 2026-001 av 7. mars 1997.

Tillatelsen gjelder utslipp fra renseanlegg basert på 3 rensetrinn:

- bensin- og oljeavskiller
- motstrøms bark-/lecafilter for fjerning av dispergert olje
- aerobt bark-/lettklinkerfilter for fjerning av tungmetallioner

Utslipet skal skje i separat anlegg lokalisert innen Rena Leir.

Avløpsmengden er satt til ca. 5 m³/døgn eller inntil 26 m³/uke.

Tillatelsen gjøres gjeldende inntil 1. april 1999 da det forutsettes fremlagt en evaluering av oppnådde renseresultater i driftsperioden og som skal danne grunnlag for endelig utforming av utslippstillatelsen, og fastsettelse av maksimale utslippsmengder.

SFT har fastsatt grenseverdier for forurensningskomponenter i avløp fra Gardermoen. Dette gjelder imidlertid avløp som føres til kommunalt renseanlegg med utslipp til vassdrag. Ved infiltrasjon i naturlige løsavsetninger som binder tungmetallioner får en over tid en relativt høy punktbelastning slik at restinnhold av tungmetallioner må tilstrebes til et minimum.

Som gjennomsnittlige grensekonsentrasjoner i perioden frem til 1. april 1999 gjelder SFT's krav:

| | |
|-------------|------------|
| Upolar olje | < 20 mg/l |
| Ptot | < 5 mg/l |
| Cr - tot | < 0,5 mg/l |
| Zn | < 0,5 mg/l |
| Ni | < 0,5 mg/l |
| Cu | < 0,5 mg/l |
| Pb | < 0,5 mg/l |
| Cd | spor |

Etter evaluering vil endelige grenseverdier fastsettes.

Anlegget forutsettes utstyrt med sonder for overvåking av virkningsgrad både i rensefilterene og i grunnen under infiltrasjonsanlegget.

Endelige planer for plassering innen Rena Leir, dimensjonering av de forskjellige filtre, opplegg for kontrolltiltak samt driftsinstruks forutsettes oversendt fylkesmannen til orientering så snart de foreligger.

Selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. § 10, 2 ledd i forurensningsloven. Det vises også til § 18 vedr. tilbakekallelse av tillatelse og mulig endring av vilkår.

Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes fylkesmannen.

Med hilsen

Ivar Helleberg e.f.
seksjonsleder

Thor Nordhagen
prosjektleder

Kopi: Åmot kommune 2450 Rena