



Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 BØ I TELEMARK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Fredrik Holth, 33371192

Rapport etter tilsyn den 13.06.2024 med Bø renseanlegg og tilhørende avløpsnett i Midt-Telemark kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn med avløp/slam Midt-Telemark kommune (virksomhetsnummer: 976 668 448 tilhørende 920 297 293, kontrollnummer: 2024.178.I.SFVT).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Kommunen mangler skriftlige rutiner for miljørisikovurdering og for kontroll av rensresultater

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Midt-Telemark kommune må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 25.10.2024.

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik

Vi varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 er rettet innen gitt frist.



Dere må betale gebyr

Midt-Telemark kommune må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere merker tilbakemeldingen med saksnummer 2024/4285 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Kommunen mangler skriftlige rutiner for miljørisikovurdering og for kontroll av rensresultater

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- internkontrollforskriften § 5 første ledd nr. 5 og 7

Beskrivelse av krav

Internkontroll innebærer at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, og også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Oversikt og rutiner må dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Kommunen har en miljørisikovurdering for både renseanlegg og avløpsnett, som også inneholder oversikt over kategorier for sannsynlighet og konsekvens, og også en risikomatrix. De ansatte på enheten blir involvert i arbeidet med miljørisikovurderingen, som revideres årlig. Det mangler en skriftlig rutine som dokumenterer hvordan miljørisikovurderinger skal utføres, og hvordan hendelser med uakseptabel risiko skal følges opp. I miljørisikovurderingen er ulik risiko fargelagt med grønt, gult eller rødt, men tallfestet risiko fremgår ikke av vurderingen. Kommunens miljørisikovurdering av resipienter for nødoverløp fra pumpestasjoner fremgår heller ikke, selv om disse er overordnet vurdert i dokumentet «Drift – TEK 1.2 Prosedyre ved planlagt driftsstans pumpestasjoner». Disse fremstår ikke som godt nok begrunnet eller dokumentert.

Kommunen mottar analyseresultater fra akkreditert laboratorium i Gurusoft, saksbehandlingssystemet og på epost. Saksbehandler, driftsleder, og fra tid til annen også enhetsleder, overfører resultatene til en oversikt i regneark, og sjekker rensresultatene mot gjeldende krav i tillatelsen. Kommunen mener ansvaret for denne kontrollen er tilstrekkelig fordelt og fremgår som en naturlig følge av ansvaret for rapportering til myndighetene, som igjen er fordelt til saksbehandler gjennom internkontrollen «5.5 Ansvar». Statsforvalteren mener ansvaret for denne kontrollen må fordeles tydeligere, og at det mangler en skriftlig rutine på hvordan kontrollen skal gjennomføres for å sikre at rense- og rapporteringskravene overholdes, og eventuelle nødvendige tiltak iverksettes.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 10 000 kr



Dersom vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen fristen, eller denne ikke tilfredsstillende kravene, vil dere motta vedtak om tvangsmulkt. I vedtaket om tvangsmulkt setter vi ny frist. Hvis dere ikke overholder den fristen, må dere betale tvangsmulkten.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i § 73 i forurensningsloven.

Vår begrunnelse

Vi varsler vedtak om tvangsmulkt for å sikre at dere retter avvikene innen fristen.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra vår skjønnsmessige vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Vi har også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok denne rapporten.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Midt-Telemark kommune må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 10.04.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Midt-Telemark kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.



Fra Statsforvalteren deltok

- Tor Fredrik Holth
- Pernille Bechmann

Kontaktperson hos Midt-Telemark kommune

- Lars Tore Svendsen, enhetsleder VAR og Veg

Andre deltagere hos Midt-Telemark kommune

- VA-ingeniør/saksbehandler 1
- VA-ingeniør/saksbehandler 2
- driftsleder VA
- driftsoperatør Bø renseanlegg
- driftsoperatør øvrige renseanlegg

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Midt-Telemark kommune ble kontrollert under tilsynet:

- Bø renseanlegg og tilhørende avløpsnett

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- oppfølging av vilkår i utslippstillatelsen; rensekrav, håndtering av overvann, overløp, utslippskontroll etc.
- avløpsnett
- miljørisikovurdering
- avviksbehandling
- internkontrollrutiner innenfor aktuelle tema

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften kapittel 11
- Forurensningsforskriften kapittel 14
- Internkontrollforskriften
- Tillatelse nr. 2014.0420.T Løyve etter forurensningslova for Bø kommune til utslepp av kommunalt avløpsvann – Bø reinseanlegg – Bø tettbygd strok, gitt 09.02.2015.

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- «Fremmedvann Bø rensedistrikt. Målekampanje 2023. MIWAS»
- Organisasjonskart (kommunen og teknisk sektor)
- Generelt: Internkontroll for Midt-Telemark kommune enhet VAR og veg
- «5.5 Ansvar»: fordeling av ansvar til stillingene innen enheten
- Risikovurdering Bø RA med avløpsnett
- «Instruks for vaktordning for tilsette ved teknisk sektor i Midt-Telemark, for det som gjeld VVA og byggdrift»
- «Drift – TEK 1.2 Prosedyre ved planlagt driftsstans pumpestasjoner»
- Kart over avløpsanlegg knyttet til Bø RA



- «S.9.2-03 Rådataskjema – døgnbland» for mai/juni 2024.
- Drift 247 – system for driftsovervåking
- Rutinar for avvikshandsaming
- B3 – Tiltak ved avvik/overskridelse av grenseverdi ihht. utslippstillatelse

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Etter kommunesammenslåingen i 2020 har ikke Midt-Telemark kommune vedtatt noen ny hovedplan for avløp, men det arbeides for tiden med dette.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Tor Fredrik Holth
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent