

LYSE NEO AS AVD FJERNVARME  
Postboks 8124  
4068 Stavanger

Oslo, 12.09.2024

Deres ref.:  
Johnny Fredvik

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/3561  
2024.0259.miljodir

Saksbehandler:  
Christian Iversen

## Rapport etter tilsyn 21. august 2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos LYSE NEO AS AVD FJERNVARME (virksomhetsnummer: 991098534).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Virksomheten benytter ikke akkrediterte laboratorier til utslippsmålingene av CO og NO<sub>x</sub> og målingene rapporteres feil i den årlige egenrapporteringen til Miljødirektoratet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

LYSE NEO AS AVD FJERNVARME må snarest rette opp avviket. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 11. oktober 2024.

### Dere må betale gebyr

LYSE NEO AS AVD FJERNVARME må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Christian Iversen. Merk svaret med saksnummer 2022/3561 og tilsynsnummer 2024.0259.miljodir.

## Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

**Avvik: Virksomheten benytter ikke akkrediterte laboratorier til utslippsmålingene av CO og NO<sub>x</sub> og målingene rapporteres feil i den årlige egenrapporteringen til Miljødirektoratet**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, vilkår om utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet (kapittel 11)

### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen kapittel 11 stiller krav til kvalitetssikring av målingene og deriblant at det brukes akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via [www.altinn.no](http://www.altinn.no). Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

LYSE NEO AS AVD FJERNVARME benytter et eksternt laboratorium til å utføre målinger av CO og NO<sub>x</sub> som ikke er akkreditert for de aktuelle målingene. Det er heller ikke beskrevet i måleprogrammet at det skal benyttes akkrediterte laboratorier.

Det gjennomføres målinger av CO og NO<sub>x</sub> en gang pr. år som består av ti separate halvtimes-målinger. I egenrapporteringen til Miljødirektoratet har virksomheten angitt den årlige målingen som 10 målinger, som kan gi inntrykk av at det gjennomføres 10 målinger i løpet av året. Dette forholdet ble også nevnt i tilsynsrapporten fra 2019. Virksomheten gjorde da en endring i måleprogrammet som beskriver at målingene kun skal rapporteres som en måling, men i egenrapporteringene for 2022 og 2023 er det fortsatt rapportert som 10 målinger.

## Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at LYSE NEO AS AVD FJERNVARME må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 19. august 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av LYSE NEO AS AVD FJERNVARME sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Christian Iversen
- Rune Aasheim

Kontaktperson hos LYSE NEO AS AVD FJERNVARME

- Johnny Fredvik

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Støy
- Grunnforurensning og sediment
- Klimatilpasning

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Tillatelsen etter forurensningsloven
- Internkontrollforskriften

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rapporter etter utslippsmålinger fra anlegget
- Måleprogram
- Rutine for håndtering av kjemikalier og farlig avfall

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Henning Gøhtesen  
seksjonsleder

Christian Iversen  
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Rogaland
- Stavanger kommune