



HAGLEBU VANN- OG AVLØPSSKAP AS  
v/Frode Haugen, Tempelseterveien (JE)  
3359 Eggedal

Saksbehandler:

Andreas Røed

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Haglebu avløpsanlegg Kontrollnummer: 2024.114.I.SFOS

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Frode Haugen

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,  
Oslo og Akershus:*

Andreas Røed

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Ingrid Bakke (Sigdal kommune)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:*

Mabel Katrine Trovum

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Haglebu avløpsanlegg (Haglebu Vann- og Avløpsselskap AS, heretter: HAGAS) den 31.10.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere avløpsnettets sin virkningsgrad.

#### Anmerkninger:

- Virksomheten kan synliggjøre i miljørisikovurderingen at variasjon i tilførsel av avløpsvann er en utfordring.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

8. november 2024	Andreas Røed	Hilde Sundt SKålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Sigdal kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HAGLEBU VANN- OG AVLØPSELSESKAP AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 976690761	<b>Eies av:</b> 976685741
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 42.210 - Bygging av vann- og kloakkanlegg	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Haglebu avløpsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3332.0014.01
<b>Kommune:</b> Sigdal	<b>Fylke:</b> Buskerud
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 30. april 2010	<b>Sist endret:</b> 27. mai 2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Miljørisikovurdering
- Drift og utslippskontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

HAGAS plikter snarest å rette opp i avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må HAGAS innen 31. januar 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at HAGAS stiler svarbrevet til Statsforvalteren ([sfospost@statsforvalteren.no](mailto:sfospost@statsforvalteren.no)).

### 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. oktober 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HAGAS bli ilagt et gebyr på kr 40 400 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

### 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen.

#### Avvik 1

Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere avløpsnettets sin virkningsgrad.

#### Detter er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann fra Haglebu avløpsanlegg (tillatelsen) datert 30.04.2010, punkt 4.2. Tap fra avløpsnettets.

**Beskrivelse av krav:**

I henhold til tillatelsen er maksimalt tillatt tap av sanitært avløpsvann (overløp + utlekking) fra den delen av avløpsnettets til Haglebu avløpsanlegg som er eid av HAGAS satt til 5 % per år.

**Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:**

Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere virkningsgraden til avløpsnettets. De informerte under tilsynet om at det er vanskelig å beregne/dokumentere virkningsgraden på avløpsnettets, da fritidsboliger utgjør mer eller mindre alle abonnenter. Ifølge virksomheten foreligger det ingen grunn til å mistenke at virkningsgraden ikke er i tråd med tillatelsens krav, da avløpsledningene er relativt nye. Det foreligger derfor ingen mistanke om tap av avløpsvann fra avløpsnettets.

Virksomheten må kunne vise til at det er gjort beregninger basert på erfaringer om antall pe i maksuke og gjennomsnittsuke, sammenlignet med hva som kommer frem til rensesanlegget. Det er opp til virksomheten å velge den metoden som passer best for å beregne/estimere virkningsgraden for tettbebyggelsen.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomheten kan synliggjøre i miljørisikovurderingen at variasjon i tilførsel av avløpsvann er en utfordring.

**Kommentarer:**

Under tilsynet informerer virksomheten om at variasjon i tilførsler av avløpsvann til avløpsanlegget gjennom året er utfordrende med tanke på rensing. Dette kommer ikke frem i virksomhetens dokumenterte miljørisikovurdering.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren.

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).