

2 GJENNOMFØRING

Årsrapport for oljeutskiller

1 BESKRIVELSE

1. Lufthavn	
Navn:	Avinor Florø
Adresse:	Thor Solbergvei
Kontaktperson (LH sjef):	Siv Merete Stadheim
Telefon:	67032010
Art:	2024

2. Oljeutskiller	
Billegghet:	Brannøvingstelt
Virksomhetstype:	Brannøvingstelt
Installasjonsår:	2010
Lokk utløpskasse:	OK
Prøvetakingskum:	OK
Ekstra sandfang:	
Utskilleertype:	Odin U-K 10m3
Materiale:	Stål
Volum, utskiller:	10 m3

3. Tømming	
Dato	10.06.2024
Kommentar	Utført av Norsk Gjenvinning

4. Prøvetaking og kontroll					
Dato	Analyse	Resultat (mg/L)	Grenseverdi (mg/L)	Godkjent	Kommentar
09.01.2024	Olje i vann	0,42 mg/l	20 mg/l	OK	
30.04.2024	Olje i vann	0,81 mg/l	20 mg/l	OK	
02.07.2024	Olje i vann	0,29 mg/l	20 mg/l	OK	
09.09.2024	Olje i vann	2,96 mg/l	20 mg/l	OK	

5. Anmerking	

3 GRENSESITT OG REFERANSER TIL ANDRE PROSESSER OG DOKUMENTER

[7.4.1.1.2 Ytre Miljø Miljøforvaltning – Vann og grunn - Miljøovervåking](#)

1 BESKRIVELSE

Årsrapport for oljeutskiller

2 GJENNOMFØRING

1. Lufthavn	
Navn:	Avinor Florø
Adresse:	Thor Solbergvei
Kontaktperson (LH sjet):	Siv Merete Stadheim
Telefon:	67032010
År:	2024

2. Oljeutskiller	
Billeggenhet:	Ved hovedport, driftsbygg
Virksomhetstype:	Div. vedlikehold
Installasjonsår:	Ukjent
Lokk utløpskasse:	Ok
Prøvetakingskum:	Nei
Ekstra sandfang:	Bokn SU
Utskillelertype:	GUP
Materiale:	Våtvlum, utskiller:
Våtvlum, utskiller:	2 m3

3. Tømming	
Dato	10.06.2024
Kommentar	Utført av Norsk Gjenvinning

4. Prøvetaking og kontroll					
Dato	Analyse	Resultat (mg/L)	Grenseverdi (mg/L)	Godkjent	Kommentar
30.04.2024	Olje i vann	9,91 mg/l	50 mg/l	OK	
09.09.2024	Olje i vann	0,83 mg/l	50 mg/l	OK	

5. Anmerking				

3 GRENSESNITT OG REFERANSER TIL ANDRE PROSESSER OG DOKUMENTER

7.4.1.1.2 Ytre Miljø Miljøforvaltning – Vann og grunn - Miljøovervåkning