



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Steinar Børresen
Vår ref.: 2010/3885

Vår dato: 02.11.2010
Arkivkode: 461.2

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand S

Bredalsholmen renseanlegg - Avløpsaksjonen 2010 - oppfølging etter kontroll

Det vises til kontroll ved Bredalsholmen renseanlegg 20.10.2010 og vedlagte inspeksjonsrapport.

Kontrollaksjonen retter seg mot anlegg som faller inn under forurensningsforskriften kapt. 14. Mål for aksjonen er at aksjonen skal kontrollere etterleving av kravene i forskriften, herunder:

- utøve skjerpet håndheving overfor anleggseiere som ikke oppfyller kravene.
- være en pådriver for kommunenes arbeid med klimatilpasning for avløpsanlegg.
- medvirke til bedre datakvalitet i utslippsrapportering til KOSTRA.

Kontrollen er ingen fullstendig gjennomgang av hele avløpssektoren i kommunen. Ved kontrollen ble det påvist **2** avvik.

Hvis Fylkesmannen ikke mottar noen merknader til rapporten innen 2 uker etter at den er mottatt hos kommunen er den å betrakte som endelig.

Avvikene må lukkes så snart som mulig, og senest innen med mindre det må settes i verk tiltak som har betydelige kostnader. Hvis tiltak ikke kan utbedres innen fristen, ber Fylkesmannen om en kort orientering om hva dette skyldes og hvilket tidspunkt avvikene kan lukkes.

Etter samtale med Klif 02.11.2010 gebyrbelegges kontroll ved Korsvikfjorden og Bredalsholmen renseanlegg slik at kommunen kun belastes for en kontroll. Samlet gebyr blir kr 11 200.

Etter fullmakt

Thore Egeland
sjefingeniør

Hallvard Berget
senioringeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport

Kopi Arbeidstilsynet, Henrik Wergelands gt. 21/23, 4612 Kristiansand



Fylkesmannen i Vest-Agder
MILJØVERNAVDELINGEN

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2010.047.I.FMVA Saksnummer: 2010/3885
Bredalsholmen renseanlegg

Informasjon om virksomheten

Navn: Kristiansand kommune	Organisasjonsnr.: 974 778 335
Adresse: Pb 417, 4604 Kristiansand	Telefon/e-post: 38 07 55 30
Besøksadresse: Bredalsholmen renseanlegg	Anleggsnr.:
Kommunenr./kommune: 1001 Kristiansand	Bransjenr. (NACE-kode):
Dato for kontroll: 20.10.2010	

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Steinar Børresen, Arild Schellhorn, Per Borø, Nils. J. Stølen, Magne Lorentzen,	Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget
---	-----------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under kontrollen.

Tema for kontrollen

- Internkontroll
- Klimatilpasning
- Overløp av urensset avløpsvann
- Avløpsledninger
- Renseanlegg
- Rensekrav til avløpsledninger
- Oppfylging av rensekravene

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av **2 avvik*** under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding. Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: **01.02.2011**.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 4.

Kristiansand

02.11.2010

Sted

Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerkninger er definert på side 4.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

Kontrollaksjon Avløp 2010

Avvik

NB! Avviksnummerering er satt opp i forhold til mal. Ubenyttede avviksformuleringer er tatt ut.

Avvik 1 **Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra: **Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. (Avdekke og rette opp avvik)**

Kommentar:

1C) Avviksproseduren benyttes ikke eller etterleves ikke i praksis.
(eksempelvis: manglende registrering av overskridelser)

En del ureglementerte hendelser loggføres, men blir ikke avviksbehandlet

Avvik 5 **Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.**

Avvik fra: **Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4, fastsette mål for ytre miljø.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7, avdekke og rette opp avvik.**

Kommentar:

5C) Det foreligger ikke en saneringsplan for ledningsnett som er oppdatert etter 2005.

Det foreligger ikke en samlet saneringsplan som er oppdatert etter 2005 når det gjelder ledningsnett. Det benyttes en arbeidsplan som styrer fornyingstakten fra år til år.

Andre forhold

Bredalsholmen renseanlegg driftes på en tilfredsstillende måte. De påviste avvik reduserer ikke dette inntrykket i særlig grad.

