



## Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

19.03.2026

Vår ref:

2026/11287

Deres dato:

Deres ref:

Oslo kommune, vann- og avløpsetaten  
Postboks 4704, Sofienberg  
0506 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Andreas Rød, 32266614

## Inspeksjonsrapport fra tilsyn med Ny Vannforsyning Oslo - E6 Rentvann - Kontrollnummer 2026.018.I.SFOS

### Rapport etter tilsyn 12.03.2026.

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn med utbygging av Ny Vannforsyning Oslo (E6 Rentvann) – Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (virksomhetsnummer: 973627228).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

#### Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Måleprogram for utslipp til vann kan bli bedre.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

---

E-postadresse:  
[sfospost@statsforvalteren.no](mailto:sfospost@statsforvalteren.no)  
Sikker melding:  
[www.statsforvalteren.no/melding](http://www.statsforvalteren.no/melding)

Postadresse:  
Pb 325  
1502 Moss

Besøksadresse:  
Moss: Vogts gate 17  
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9  
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00  
[www.statsforvalteren.no/os](http://www.statsforvalteren.no/os)  
Org.nr. 974 761 319



## Dere må betale gebyr

Vann- og avløpsetaten må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

## Eventuell korrespondanse

Eventuell korrespondanse sendes til [sfospost@statsforvalteren.no](mailto:sfospost@statsforvalteren.no) og merkes med saksnummer 2026/11287 og kontrollnummer 2026.018.I.SFOS.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Anmerkning 1: Måleprogram for utslipp til vann kan bli bedre.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I forbindelse med utslippskontroll knyttet til utslipp av anleggs- og tunneldrivevann har prosjektet tatt prøver og analyser som skal tas i henhold til krav i tillatelsen, men måleprogrammet for utslipp til vann kan likevel bli bedre. Når det gjelder komponenter som skal inngå i måleprogrammet, så refererer måleprogrammet til en standardpakke det skal analyseres på hos Eurofins. Denne pakken omfatter komponenter som det skal måles på i henhold til krav, men måleprogrammet kan med fordel synliggjøre kravene og grenseverdiene i tillatelsen nærmere.

Renseanlegget for anleggs- og tunneldrivevann på Stubberud er modellert slik at vann som ikke tilfredsstiller turbiditets- og pH-krav blir sendt i retur i renseanlegget for en ny runde med rensing. Dette er for å sikre at vann som ikke tilfredsstiller krav ikke slippes til resipient, og grenseverdiene i tillatelsen er lagt til grunn for eventuell retur av vann i renseanlegget. Måleprogrammet kan med fordel beskrive dette tydeligere, samt synliggjøre at det ved utslipp til Alnaelva er Statsforvalterens utslippskrav for suspendert stoff (50 mg/l) og pH (6-8,5) som er styrende.

#### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Vann- og avløpsetaten må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Statsforvalteren for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr datert 02.03.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av prosjektet sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Andreas Røed (kontrollør).
- Emma Ludvigsen (deltaker).

Kontaktperson hos Vann- og avløpsetaten:

- Hanna Cecilia Lytomt (rådgiver ytre miljø).

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Vann- og avløpsetaten ble kontrollert under tilsynet:

- Stubberud – Ny vannforsyning Oslo

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til kontrollen:

- Utslippskontroll (vann).
- Internkontroll og beredskap.

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
- Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggs- og tunneldrivevann til Alnaelva og Akerselva i Oslo kommune – Ny Vannforsyning Oslo (Tillatelsen).

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.



Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Andreas Røed  
fagleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Hanna Cecilia Lytomt  
Jonas Berner