



Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 LILLEHAMMER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Linn Christin Myhrer Rueslåtten, 61 26 60 59

Rapport etter tilsyn med Lillehammer renseanlegg og ledningsnett

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Lillehammer kommune (avløpsanlegg), virksomhetsnummer: 973688405. Rapportnummer 2026.047.I.SFIN.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1. Resultater fra tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet.

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Arbeidet med å sanere fellesnett og redusere inntrengning av fremmedvann i ledningsnettet bør intensiveres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Statsforvalteren avdekket ingen avvik

Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet. Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Lillehammer kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Statsforvalteren avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2. Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Anmerkning 1: Arbeidet med å sanere fellesnett og redusere inntrengning av fremmedvann i ledningsnettet bør intensiveres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Lillehammer kommune har mye fremmedvann i ledningsnettet og flere områder med fellesledninger. Det er forventet at kommunene jobber aktivt med å separere fellesnett, og at man har en fornyingsgrad på 1 % årlig dersom man ikke har vedlikeholdsetterslep.

Lillehammer kommune har selv slått fast at de har et vedlikeholdsetterslep. De siste årene har kommunens ambisjon vært å ikke øke etterslepet, og fornyingsgraden har derfor ligget under anbefalingen om 1 %. Lillehammer kommune har nylig vedtatt ny hoveddelplan for vann og avløp (2026 -2029) der det fremgår tydelig at arbeidet med fremmedvann og ledningsnett skal styrkes. Ifølge hoveddelplanen skal fremmedvannsmengden reduseres med minst 10 % i planperioden, årlig fornyelsesgrad skal være 1,2 %, og fellesnett skal separeres. Statsforvalteren legger til grunn at dette gjennomføres.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Lillehammer kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette er en sats lavere enn det som ble varslet og tilsvarende sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Gebyrsatsen er gitt på bakgrunn av medgått ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 12.02.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3. Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført den 24.03.2026 for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Lillehammer kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Linn C. M. Rueslåtten
- Merethe Kleiven
- Silje Garlie

Fra Lillehammer kommune deltok:

- Magnhild Føllesdal
- Annikken Reitan Borgestrand
- Torbjørn Goplen Lomsdalen
- Espen Standal Wangen
- Arild Jørstad
- Elisabeth Børde
- Knut Erik Broen
- Rasmus Kierudsen
- Per Arne Roverud
- Arnfinn Rusten

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Lillehammer kommune ble kontrollert under tilsynet:

- Lillehammer renseanlegg
- Lillehammer avløpsnett i Lillehammer RA



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til kommunens ansvar for at det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldende utslippstillatelse:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Akutt forurensning
- Resipientovervåking

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Del 4. Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Linn Christin Myhrer Rueslåtten
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent