

Rapport nr. 2007.093.1.Saksnummer 2006/772**Informasjon om virksomheten**

Virksomhetens navn: Kemira Chemicals AS	Organisasjonsnummer: 941559190
Adresse: Postboks 1177 1631 GAMLE FREDRIKSTAD	Telefon: 6935 8585
Besøksadresse: Østveien 14	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Fredrikstad	Bransjenr. (NACE-kode):
	Tillatelse til virksomhet av:

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: OLE KIELLAND	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Bert Bolstad Tone Line Fossnes
Hovedtema for kontrollen: Tankanlegg	
Kontrollområder: Internkontroll	
<input checked="" type="checkbox"/> Vedlikehold	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk tilstand
<input checked="" type="checkbox"/> Overvåkning	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon
<input checked="" type="checkbox"/> Sikring	<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for påfylling

Resultater av kontrollen:

- Ingen avvik Avvik * Kommentarer/
 Ingen anmerkninger 3 Anmerkninger * Andre forhold

*) Avvik og anmerkninger er definert på neste side i denne rapporten

Oppfølging etter kontrollen:**Pålegg**

SFT pålegger virksomheten å sende SFT en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og å redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: 30.06.07

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes SFT.



Virksomhetens navn: *Kemira Chemicals*

Dato: *7. juni 2007*

Gebyr for kontrollen

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4100.- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Tilsynsperson:

07.06.07

Dato

Per Bakke
Statens forurensningstilsyn

Inspeksjonsrapporten bekreftes mottatt:

07.06.07

Dato

Per Wickland
For virksomheten

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Anmerkning: Virksomhetens risikovurdering av tankarlegg kan forbedres.

Kommentarer: • Oppfølgingen av anbefalte tiltak

lukking av oppfølgingspunkter fra risikoenalysen av tankarlegg er ikke tilstrekkelig synliggjort i virksomhetens styrende dokumentasjon.

• Lagring av kjemiske produkter utenfor administrasjonsbygg^{es} ikke dokumentert risikovurdert. Det er lagret kjemikalier i containere i nærheten av overvannskammer som leder til Glomma.

Anmerkning: Virksomhetens periodiske tilstandskontroller
kan forbedres.

Dokumentasjon av utført tilsyn

Kommentarer: Dokumentasjon av utført periodisk tilsyn
av oppsamlingsanordninger (dekke, ringmur
inspeksjonsbrønner og kulverter) er mangelfull.

Tilsyn av rørsystemer

Rørsystemer utenfor oppsamlingsbasenger med
unntak av klor-rør, er ikke underlagt
periodisk tilsyn. Instruksjon for visuell sjekk
av disse rørsystemene blir ikke utført fulgt
opp.

s | ft:

Virksomhetens navn: *Kemira Chemicals*

Dato: *7. juni 2007*

Anmerkning: *Virksomheter opplyser at det ved påfylling av tanker for svovelsyre skal være en person tilstede. Instruksen ved tankanlegget for svovelsyre mangler beskrivelse av dette.*

Kommentarer: