



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2014/9138-4 M-FO
Saksbehandler: Simon Haraldsen
Direktetelefon: 22 00 36 52

Dato: 11.02.2016

Oppfølging etter avløpskontroll i Nannestad kommune

Fylkesmannen finner at avvikene ikke er tilstrekkelig utredet og at de 5 avvikene ikke kan lukkes. En samlet handlingsplan for 2016-2020 og en videreutviklet ROS-analyse sendes Fylkesmannen innen 1.07 2016.

Vi viser til vårt tilsyn av avløpsområdet 08.05 2014 hvor 5 avvik ble beskrevet i forhold til utslippstillatelsens krav. Utslippstillatelsen ble gitt 03.12. 2012.

Det vises til oppfølgingsmøte med Nannestad kommune 29. januar 2016 hvor kommunens oppfølging av avvikene ble gjennomgått. Følgende fra kommunen deltok på møtet:

Navn	Stilling
Rune Storstein	Fung. virksomhetsleder
Steinar Karlsen	VA ing- kommunal drift
Vidar Jahr	VA ing-drift.
Dag Brovold	VA-ing-drift.
Olga Burbo	VA-ing.

Fylkesmannen hadde før møtet mottatt en ROS-analyse og et høringsutkast til hovedplan vann og avløp.

Fungerende virksomhetsleder Rune Storstein opplyste om at det hadde vært en arbeidskrevende prosess i 2015 å få på plass en ny organisering bl.a av VA-virksomheten. Det er utlyst to stillinger innenfor kommunalteknikk for å få mer kapasitet og kompetanse på styring av daglige VA oppgaver. Kommunen skal arbeide mer målrettet og følge opp tiltaksstrategiene vist i utkast til hovedplanen. Oppdatering av ledningskartverk skal styrkes og driftskontrollen skal bli bedre. Kartlegging og punktutbedringer skal prioriteres i forbindelse med fremmedvannsreduksjoner for å ta ut de største feilene på avløpsnettet. Vi ble informert om at det skal legges til rette for økt grad av overvåking samt vannmengdemålinger på ledningsnettet for at den enkelte bedre kan se effekter av sine daglige gjøremål opp mot resultatkrav.



Fylkesmannens vurderinger:

Vi vil komme med egen uttalelse til utkastet til hovedplanen som nå ligger ute på offentlig høring.

Det fremlagte materiale er fortsatt mangelfullt og oppfyller ikke Fylkesmannens krav i tillatelsen. ROS- analysen mangler bl. a klassifisering av nødoverløp i pumpestasjoner, jfr. tillatelsens krav. Analysen i all hovedsak tar opp kun en innbyrdes prioritering av de 4 avløpssoner i forhold til risiko. Det ble fra kommunen side sagt at denne ville bli videreutviklet for å få en bedre risikostyring av avløpssektoren og i samsvar med utslippstillatelsens krav.

Kommunen opplyste om at en tilhørende handlingsplan til hovedplanen er under arbeid og vil bli lagt fram til politisk behandling i juni 2016 med forankring til økonomiplanen.

Det ble avtalt på møtet at handlingsplanen dretter sendes Fylkesmannen innen 01.07.2016. En samlet handlingsplan knyttet til utslippstillatelsens krav samt oppdatert ROS- analyse hvor også virksomheter med påslipp til det kommunale nettet inngår, vil vise om dette er tilstrekkelig dekkende for å oppfylle utslippstillatelsens krav.

Informasjon om gebyr for utført kontroll

Gjennomgang av dokumentasjonen med kommunen den 29.1.2016 er å betrakte som en etterkontroll i forhold til oppfølging av tilsynet i 2014.

Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr 12 500 til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Jens Hertzberg
Faggrupeleder

Simon Haraldsen
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

